

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Datum der Ausstellung: 30/10/2025
Ersetzt: Nr. 0761-CPR-14/0089-2014/7 vom: 30/07/2014

Nr. 0761-CPR-25/0725-2025/10

1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: PROMASTOP®-FC																																				
2	Typen- oder Chargennummer: wie auf der Verpackung des Produkts angegeben																																				
3	Vorgesehene Verwendungszwecke wie angegeben in der ETA-25/0725: 3.1 – PROMASTOP®-FC ist eine Brandschutzmanschette welche als Abschottung von brennbaren und nichtbrennbaren Rohrleitungen (mit und ohne Isolierung) in feuerwiderstandsfähigen Decken und Wänden verwendet wird. 3.2 – Das Produkt ist bestimmt für: - Verwendung in Innenbereichen mit Luftfeuchte < 85 % RH, ohne Temperaturen unter 0°C und keine Exposition zu Regen oder UV (TR 024:2009, Typ Z ₂); - Verwendung in Innenbereichen mit Luftfeuchte ≥85 % RH, ohne Temperaturen unter 0°C und keine Exposition zu Regen oder UV (TR 024:2009, Typ Z ₁); - Verwendung bei Temperaturen unter 0°C, aber keine Exposition zu Regen oder UV (TR 024:2009, Typ Y ₂); - Verwendung bei Temperaturen unter 0°C mit UV-Exposition aber ohne Regen (TR 024:2009, Typ Y ₁);																																				
4	Name und Kontaktanschrift des Herstellers: Etex Building Performance NV Bormstraat 24 B-2830 Tisselt Belgien Werk:15 www.promat.com																																				
5	Bevollmächtigte: nicht anwendbar.																																				
6	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (BÜLB): siehe Tabelle unter Abschnitt 9.																																				
7	Das Bauprodukt ist nicht durch eine harmonisierte Produktnorm abgedeckt.																																				
8	Die Leistungserklärung betrifft ein Bauprodukt, für das eine Europäische Technische Bewertung (ETA) ausgestellt worden ist. ETA Danmark hat eine Europäische Technische Bewertung mit der Nummer ETA-25/0725 für dieses Produkt auf Basis des EAD 350454-00-1104 ausgestellt. Notifizierte Zertifizierungsstelle: Nr. 0761 (MPA Braunschweig) Zertifikat / Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit 0761-CPR-3-1001-07-2.2																																				
9	Erklärte Leistung <table><tr><th>Wesentliche Merkmale</th><th>BÜLB Systeme</th><th>Leistung</th><th>Harmonisierte technische Spezifikation</th></tr><tr><td colspan="4">GA1: Mechanische Festigkeit und Standsicherheit.</td></tr><tr><td colspan="4">GA2: Brandschutz:</td></tr><tr><td>Brandverhalten:</td><td>1</td><td>E</td><td rowspan="2">EAD 350454-00-1104</td></tr><tr><td>Feuerwiderstand:</td><td>1</td><td>Diese Eigenschaft hängt vom geprüften System ab. Die Leistung des Produkts in jeder einzelnen geprüften Bauart wird vom Hersteller in Abhängigkeit von der geplanten Verwendung nach Abschnitt 3.1 dieser Leistungserklärung nachgewiesen und als Nachweis zur Verfügung gestellt. Die Leistungsklassen sind in einem Klassifizierungsbericht nach dem entsprechend anwendbaren Teil der EN 13501 angegeben und erklärt.</td></tr><tr><td colspan="4">GA3: Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz:</td></tr><tr><td>Luftundurchlässigkeit:</td><td>-</td><td>KLB (Keine Leistung bewertet)</td><td rowspan="3">EAD 350454-00-1104</td></tr><tr><td>Wasserundurchlässigkeit:</td><td>-</td><td>KLB (Keine Leistung bewertet)</td></tr><tr><td>Freisetzung gefährlicher Stoffe:</td><td>-</td><td>Deklaration / Erklärung (eingereicht bei der</td></tr></table>				Wesentliche Merkmale	BÜLB Systeme	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation	GA1: Mechanische Festigkeit und Standsicherheit.				GA2: Brandschutz:				Brandverhalten:	1	E	EAD 350454-00-1104	Feuerwiderstand:	1	Diese Eigenschaft hängt vom geprüften System ab. Die Leistung des Produkts in jeder einzelnen geprüften Bauart wird vom Hersteller in Abhängigkeit von der geplanten Verwendung nach Abschnitt 3.1 dieser Leistungserklärung nachgewiesen und als Nachweis zur Verfügung gestellt. Die Leistungsklassen sind in einem Klassifizierungsbericht nach dem entsprechend anwendbaren Teil der EN 13501 angegeben und erklärt.	GA3: Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz:				Luftundurchlässigkeit:	-	KLB (Keine Leistung bewertet)	EAD 350454-00-1104	Wasserundurchlässigkeit:	-	KLB (Keine Leistung bewertet)	Freisetzung gefährlicher Stoffe:	-	Deklaration / Erklärung (eingereicht bei der
Wesentliche Merkmale	BÜLB Systeme	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation																																		
GA1: Mechanische Festigkeit und Standsicherheit.																																					
GA2: Brandschutz:																																					
Brandverhalten:	1	E	EAD 350454-00-1104																																		
Feuerwiderstand:	1	Diese Eigenschaft hängt vom geprüften System ab. Die Leistung des Produkts in jeder einzelnen geprüften Bauart wird vom Hersteller in Abhängigkeit von der geplanten Verwendung nach Abschnitt 3.1 dieser Leistungserklärung nachgewiesen und als Nachweis zur Verfügung gestellt. Die Leistungsklassen sind in einem Klassifizierungsbericht nach dem entsprechend anwendbaren Teil der EN 13501 angegeben und erklärt.																																			
GA3: Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz:																																					
Luftundurchlässigkeit:	-	KLB (Keine Leistung bewertet)	EAD 350454-00-1104																																		
Wasserundurchlässigkeit:	-	KLB (Keine Leistung bewertet)																																			
Freisetzung gefährlicher Stoffe:	-	Deklaration / Erklärung (eingereicht bei der																																			

		Technischen Bewertungsstelle)	
GA4: Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung:			
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit:		KLB (Keine Leistung bewertet)	
Stoßfestigkeit und Bewegungswiderstand:	-	KLB (Keine Leistung bewertet)	EAD 350454-00-1104
Adhäsion:		KLB (Keine Leistung bewertet)	
GA5: Schallschutz:			
Luftschalldämmung:		KLB (Keine Leistung bewertet)	EAD 350454-00-1104
GA6: Energieeinsparung und Wärmeschutz:			
Wärmeleitfähigkeit:	-	KLB (Keine Leistung bewertet)	EAD 350454-00-1104
Wasserdampfdurchlässigkeit (Transmissionskoeffizient):	-	KLB (Keine Leistung bewertet)	
Dauerhaftigkeit:			
Grundlegender Nachweis der Dauerhaftigkeit:		Bei der vorgesehenen Anwendung, Klasse Z2, Z1, Y2, Y1 nach EOTA TR024 und in Übereinstimmung mit EAD 350454-00-1104.	EAD 350454-00-1104

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Die jeweils aktuellste Version dieser Leistungserklärung finden Sie unter "www.promat.com".

Das Sicherheitsdatenblatt von PROMASTOP®-FC ist auf Anfrage erhältlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Matt Metcalfe
Function: Certification Manager Fire Stopping

UK, Swadlincote, 30/10/2025

Signature:

