



10175
DCTU EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0071-19

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/

Term of validity is from

21 лютого 2019 р. до 20 лютого 2023 р.

Сертифікат

видано

Сертифікат видан/

Certificate is issued on

ТДВ «Сініат»,
84500, Донецька обл., м. Бахмут, 2-й провулок Ломоносова, 3, ЄДРПОУ 00290601,
Доручення виробника від 12.12.2017 № 6-837

Продукція

Продукция/Production

Вогнезахисна речовина (штукатурка) «НЕОСПРЕЙ» для вогнезахисту несучих сталевих конструкцій будівель і споруд.
Класи вогнестійкості згідно з додатком.
Витрата продукції при нанесенні (без урахування технологічних витрат) не менше ніж 0,4 кг/м² на 1 мм товщини покриття в сухому стані.
Перед нанесенням покриття балки оброблялись праймером «ФЕНИКС КОНТАКТ» (витрата 0,2 кг/м²)

3824

(код (и) УКТЗЕД)/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає

вимогам

Соответствует требованиям/

Comply with the requirements

Державних будівельних норм і стандартів України:
ДБН В.1.2-7:2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» п. 6.3.1.3.4;
ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 5.3;
ДСТУ Б В.1.1-13:2007 «Захист від пожежі. Балки. Метод випробувань на вогнестійкість»;
ДСТУ Б В.1.1-14:2007 «Захист від пожежі. Колони. Метод випробувань на вогнестійкість»

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/

Producer

Місце

виробництва

Место производства/

Place of production

ООО «Этекс» (Росия),
Россия, 249080, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Детчино, ул. Строительная, д. 2

Россия, 249080, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Детчино, ул. Строительная, д. 2

Сертифікат

видано органом

сертифікації

Сертифікат видан органом

сертификации/

Certificate is issued by the

certification body

Додаткова

інформація

Дополнительная

информация/Additional

information

Продукція, що виробляється серійно з 21.02.2019 до 20.02.2023.

Здійснюється інспекційний контроль за системою управління якістю виробництва продукції згідно з Ліцензійною угодою

На підставі

На основании/

On the grounds of

Протоколи сертифікаційних випробувань від 17.05.2017 № 5/СПК-17, від 19.05.2017 № 6/СПК-17 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації від 21.03.2016 № 2Н365 дійсний до 10.04.2019).

Звіт за результатами перевірки системи управління якістю виробництва продукції від 15.02.2019 № 023/19 ОС «ЦСМВ».

Рішення ОС «ЦСМВ» № 028/19 від 20.02.2019 про видачу сертифіката відповідності

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/

Director of the certification body

М.П. Stamp



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)

(signature, initials, family name)

ДОДАТОК
до сертифіката відповідності
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.032.CC.0071-19 від 21 лютого 2019 р. до 20 лютого 2023 р.

Забезпечення класів вогнестійкості (R) в залежності від зведеної товщини металу і мінімального значення товщини покриву вогнезахисної речовини (штукатурки) «НЕОСПРЕЙ» для будівельних несучих сталевих балок

Зведена товщина металу, δ , мм	Класи вогнестійкості		
	R 120	R 150	R 180
	Товщина покриву вогнезахисною речовиною, мм		
$\geq 3,93$	29,1	37,1	-
$\geq 7,03$	24,7	30,2	35,8

Забезпечення класів вогнестійкості (R) в залежності від зведеної товщини металу і мінімального значення товщини покриву вогнезахисної речовини (штукатурки) «НЕОСПРЕЙ» для будівельних несучих сталевих колон

Зведена товщина металу, δ , мм	Класи вогнестійкості			
	R 90	R 120	R 150	R 180
	Товщина покриву вогнезахисною речовиною, мм			
$\geq 3,43$	26,3	32,5	38,6	-
$\geq 5,88$	-	27,9	33,3	38,7

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)