



10175
DСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0072-19

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/

Term of validity is from

21 лютого 2019 р. до 20 лютого 2023 р.

Сертифікат

видано

Сертифікат видан/

Certificate is issued on

ТДВ «Сініат»,
84500, Донецька обл., м. Бахмут, 2-й провулок Ломоносова, 3, ЄДРПОУ 00290601,
Доручення виробника від 12.12.2017 № 6-837

Продукція

Продукция/Production

Вогнезахисна речовина (штукатурка) «НЕОСПРЕЙ» для вогнезахисту
залізобетонних перекриттів та елементів суміщених покриттів будівель
і споруд.

3824

Клас вогнестійкості і характеристики вогнезахисту залізобетонних перекриттів
відповідно до додатку

(код (и) УКТЗЕД/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає
вимогам

Соответствует требованиям/

Comply with the requirements

Державних будівельних норм і стандартів України:
ДБН В.1.2-7:2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» п. 6.3.1.3.4;
ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 5.3;
ДСТУ Б В.1.1-20:2007 «Захист від пожежі. Перекриття та покриття. Метод випробування на
вогнестійкість»;
ДСТУ Б В.1.1-4-98* «Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Метод випробувань на
вогнестійкість. Загальні вимоги»

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/

Producer

Місце

виробництва

Место производства/

Place of production

ООО «Этекс» (Росия),
Россия, 249080, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Детчино, ул. Строительная, д. 2

Россия, 249080, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Детчино, ул. Строительная, д. 2

Сертифікат

видано органом
сертифікації

Сертифікат видан органом

сертификации/

Certificate is issued by the

certification body

Додаткова

інформація

Дополнительная

информация/Additional

information

Продукція, що виробляється серійно з 21.02.2019 до 20.02.2023.

Здійснюється інспекційний контроль за системою управління якості виробництва продукції
згідно з Ліцензійною угодою

Протоколи сертифікаційних випробувань від 26.01.2017 № 1/СПР-17 ВЦ ТОВ «ТЕСТ»
(атестат акредитації від 21.03.2016 № 2Н365 дійсний до 10.04.2019).

Звіт за результатами перевірки системи управління якості виробництва продукції від
15.02.2019 № 023/19 ОС «ЦСМВ».

Рішення ОС «ЦСМВ» № 029/19 від 20.02.2019 про видачу сертифіката відповідності

На підставі

На основании/

On the grounds of

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/

Director of the certification body



М.П. [Signature]

В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)

(signature, initials, family name)



ЦСМВ
ССМ&G

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.032.CC.0072-19 від 21 лютого 2019 р. до 20 лютого 2023 р.

Клас вогнестійкості і характеристики вогнезахисту залізобетонних перекриттів вогнезахисною речовиною (штукатурка) «НЕОСПРЕЙ»

Характеристика перекриття	Клас вогнестійкості перекриття	Характеристики вогнезахисту перекриття вогнезахисною речовиною «НЕОСПРЕЙ»	Клас вогнестійкості перекриття після вогнезахисту
Плита перекриття багатопустотна залізобетонна ПК 48-12-8 виготовлена відповідно до ГОСТ 9561-91. (Товщина плити 200 мм, сталевий каркас складається із трьох нижніх повздовжніх несучих арматур діаметром 12 мм і арматурної проволки Вр1 діаметром 4 мм, середнє значення товщини захисного шару бетону до нижньої несучої арматури 20 мм, марка бетону В15)	REI 45	1. Грунт. Витрата ґрунта «ФЕНИКС [®] КОНТАКТ» розбавленого водою у співвідношенні 1: 6 становлять 200-300 г/м ² . 2. Вогнезахисна речовина «НЕОСПРЕЙ». Середнє значення товщини нанесеного сухого шару 24,9 мм (витрата сухого компонента 10,4 кг/м ²)	REI 180

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



М. П. Стамп

В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)