



IO175
DСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
ССМ&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0451-18

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/
Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/
Term of validity is from

27 вересня 2018 р. до 23 вересня 2022 р.

Сертифікат видано

Сертифікат выдан/
Certificate is issued on

ТДВ «Сініат»,
84500, Донецька обл., м. Бахмут, 2-й провулок Ломоносова, 3, ЄДРПОУ 00290601.
Доручення виробника від 30.11.2017 № 6/н

Продукція

Продукция/Production

Плити вогнестійкі торгової марки «PROMAT». Серія «PROMATEST®-L500», для виготовлення протипожежних перешкод в будівлях і спорудах.
Клас – негорючі матеріали.
Класи вогнестійкості протипожежних перегородок із плит «PROMATEST®-L500» товщиною 20мм, відповідно до конструкцій, що наведені у додатку

680€

(код (н) УКТЗЕДУ/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Державних будівельних норм і стандартів України:

ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» п. 6.3.1.3.4;
ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» пп. 6.4 (табл. 2), 4.10;
ДСТУ Б В.1.1-15:2007 «Захист від пожежі. Перегородки. Метод випробувань на вогнестійкість (EN 1364-1:1999, NEQ)»;
ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244) «Будівельні матеріали. Методи випробувань на горючість»

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Виробник

Производитель/
Producer

Etex Building Performance N.V,
Bormstraat 24, B-2830, Tisselt, Belgium

Місце виробництва

Место производства/
Place of production

Bormstraat 24, B-2830, Tisselt, Belgium

Сертифікат видано органом сертифікації

Сертифікат выдан органом
сертификации/
Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. Виборзька, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Додаткова інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно з 27.09.2018 до 23.09.2022.

Порядок виконання робіт та витрата матеріалів які входять до складу перегородок наведено в інструкції із монтажу.

Здійснюється інспекційний контроль за системою управління якістю виробництва продукції згідно з Ліцензійною угодою

Протоколи сертифікаційних випробувань від 05.05.2015 № 2/СРМ-15, від 06.05.2015 № 3/СРР-15, від 21.08.2010 № 17/СРР-10, від 17.11.2008 № 19/СРР-08 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації від 21.03.2016 № 2Н365 дійсний до 10.04.2019).

Звіт за результатами перевірки системи управління якістю виробництва на відповідність ДСТУ 9001:2015 ОС ЦСМВ від 17.08.2018 № 393/18.

Рішення ОС «ЦСМВ» № 397/18 від 26.09.2018 про видачу сертифіката відповідності

На підставі

На основании/
On the grounds of

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

М.П./Stamp



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)



10175
DСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
ССМ&G

ДОДАТОК
до сертифіката відповідності
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.032.CC.0451-18 від 27 вересня 2018 р. до 23 вересня 2022 р.

Класи вогнестійкості протипожежних перегородок відповідно до конструкцій із застосуванням вогнестійких плит «PROMATEST®-L500» товщиною 20 мм

№ п/п	Найменування виробу	Клас вогнестійкості	Специфікація складових матеріалів в конструкції перегородки	Протокол випробувань типу перегородок
1.	Перегорodka вогнестійка безкаркасна із вогнестійких плит «PROMATEST®-L500» товщиною 20 мм	EI 60	1. Плита PROMATEST®-L500 (товщина 20 мм). 2. Профіль кутовий пристінний 50/20 x 0,7 мм. Товщина перегородки - 40 мм	ВЦ ТОВ «ТЕСТ» від 21.08.2010 № 17/СПР-10
2.	Перегорodka вогнестійка з одношаровим облицюванням із вогнестійких плит «PROMATEST®-L500» товщиною 20 мм	EI 150	1. Плита PROMATEST®-L500 (товщина 20 мм). 2. Вата мінеральна (товщина 50 мм, щільність 150 кг/м³). 3. Плита PROMAXON® Тур А (товщина 10 мм). 4. Профіль стіновий направляючий SW50 (КНАУФ). 5. Профіль стіновий несучий UW50 (КНАУФ). Товщина перегородки - 110 мм	ВЦ ТОВ «ТЕСТ» від 17.11.2008 № 19/СПР-08
3.	Перегорodka вогнестійка з одношаровим облицюванням із вогнестійких плит «PROMATEST®-L500» товщиною 20 мм	EI 180	1. Плита PROMATEST®-L500 (товщина 20 мм). 2. Вата мінеральна (товщина 100 мм, щільність 80 кг/м³). 3. Профіль стіновий направляючий SW75 (КНАУФ). 4. Профіль стіновий несучий UW75 (КНАУФ). Товщина перегородки - 155 мм	ВЦ ТОВ «ТЕСТ» від 05.05.2015 № 3/СПР-15

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)