

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Дата на издаване: 08.07.2015  
Заменя: № ----- - CPR --/---- - gggg /# от: дд/мм/гггг

## №. 0761-CPR-14/0108-2015/7

1	<b>Уникален идентификационен код на типа продукт: PROMASEAL® -A</b>		
2	<b>Тип и партидни номера:</b> както са посочени на опаковката на продукта		
3	<b>Предвидени употреби</b> съгласно ETA-14/0108: 3.1 - PROMASEAL®-A е спиращ огъня акрил за линейни отвори/фуги с различни уплътняващи материали в стени и подове. 3.2 - Продуктът е със следното предназначение/ - вътрешна употреба при влажност < 85% RH, при температури над 0°C, без излагане на дъжд и UV (TR 024:2009, тип Z2) - вътрешна употреба при влажност ≥ 85%, при температури над 0°C, без излагане на дъжд и UV (TR 024:2009, тип Z1); - употреба при температури под 0°C, но без излагане на дъжд или UV (TR 024:2009, тип Y2); - употреба при температури под 0°C, с излагане на UV, но без излагане на дъжд (TR 024:2009, тип Y1);		
4	<b>Име и адрес за контакт на производителя:</b> <div style="text-align: center;">           Promat GmbH            St.-Peter-Straße 25            4021 Linz            Austria            завод :17            www.promat.at         </div>		
5	<b>Упълномощен представител:</b> не е приложимо.		
6	<b>Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP):</b> виж таблицата под точка 9.		
7	<b>Строителният продукт не е обхванат от хармонизиран стандарт (hEN).</b>		
8	<b>Декларацията за експлоатационни характеристики се отнася за даден строителен продукт, за който европейска техническа оценка е била издадена.</b> За този продукт, от Австрийският технологичен институт Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Австрия) е издадена ЕТО с №: ETA-14/0108 на основание ETAG 026-1 и ETAG 026-3. Нотифициран орган за сертификация на продукти: № 0761 (MPA Braunschweig) Сертификат за постоянство на експлоатационните показатели 0761 - CPR - 0442		
9	<b>Декларираните експлоатационни показатели</b>		
	<b>Съществени характеристики</b>	<b>AVCP системи</b>	<b>Експлоатационен показател</b>
			<b>Хармонизирана техническа спецификация</b>
	<b>BR1: Механично съпротивление и устойчивост.</b>		
	<b>BR2: Безопасност в случай на пожар:</b>		
	Реакция на огън:	1	E
	Устойчивост на огън:	1	Тази характеристика зависи от изпитаната система. Изпитана е устойчива на огън конструкция, в която е използван продуктът, като класът на показателя е определен в класификационен документ, в съответствие с приложимата част на EN 13501.
	<b>BR3: Хигиена, здраве и околна среда:</b>		
	Въздухопроницаемост:	-	NPD (неустановен експлоатационен показател)
	Водонепроницаемост:	-	NPD (неустановен експлоатационен показател)
	Емисии на опасни вещества:	-	Декларация (попълнена с Органа за техническо одобряване)
	<b>BR4: Безопасност и достъпност при експлоатация:</b>		
			14/0108

Механично съпротивление и устойчивост:		NPD (неустановен експлоатационен показател)	
Устойчивост на удар/ ексцентрично натоварване:	-	NPD (неустановен експлоатационен показател)	14/0108
Адхезия:		NPD (неустановен експлоатационен показател)	
<b>BR5: Защита от шум:</b>			
Изолация от външен шум:		NPD (неустановен експлоатационен показател)	14/0108
<b>BR6: Икономия на енергия и топлосъхранение:</b>			
Топлопроводимост:	-	NPD (неустановен експлоатационен показател)	14/0108
Пропускливост на водни пари (коэффициент на преминаване):	-	NPD (неустановен експлоатационен показател)	
<b>Устойчивост:</b>			
Оценка на основна устойчивост:		В съответствие с ETAG 026-3 и според декларираната употреба, клас Z2, Z1, Y2, Y1 съгласно EOTA TR024	14/0108

Експлоатационният показател на продукта, посочен в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните характеристики в точка 9.

Тази декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, определен в точка 4.

Читателят на документа, може да посети уебсайта „www.promat-ce.eu” за преглед на последната версия на тази декларация.

Информационният лист за безопасност (SDS) 1907/2006/EG на, за PROMASEAL®-A се предоставя при поискване.

Подписано за и от името на производителя, от:

Име: Bettina Rothböck  
Длъжност: Product Manager Fire Stopping & Intumescent Seals

Linz, 7/8/2015

Подпис: