

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Datum vydání: 10/18/2016

Nahrazuje: č --- - CPR --/--- - rrrr/# z dn. d/mm/rrrr

No. 0761-CPR-16/0309-2016/10

1	Jedinečný identifikační kód typu výrobku: PROMASEAL®-AG		
2	Typ nebo série číslo: jak je uvedeno na obalu výrobku		
3	Zamýšlené použití jak je uvedeno v ETA-16/0309: 3.1 - PROMASEAL®-AG je požárně ochranný zpěňující tmel pro těsnění prostupů nehořlavých potrubí (s nehořlavou izolací), hořlavých potrubí, kabelů, kabelových svazků a kabelových vedení stěnami a stropy. 3.2 - Výrobek je určen pro: - použití na vnitřních podmínkách, vlhkost <85% relativní vlhkosti, s výjimkou teploty pod 0 ° C, bez vystavení dešti a UV záření (TR 024:2009, typ Z2) - použití na vnitřních podmínkách, vlhkost ≥85% relativní vlhkosti, s výjimkou teploty pod 0 ° C, bez vystavení dešti a UV záření (TR 024:2009, typ Z1); - použití při teplotách pod 0°C, ale bez vystavení dešti nebo UV záření (TR 024:2009, typ Y2); - použití při teplotách pod 0°C, s expozicí UV záření, ale bez expozicí dešti (TR 024:2009, typ Y1);		
4	Jméno a kontaktní adresa výrobce: Promat International NV Bormstraat 24 B-2380 Tiselt Belgium Továrna :12 www.promat-international.com		
5	Zplnomocněný zástupce: není použitelné.		
6	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností (POSV): viz tabulka v bodě 9.		
7	Na stavební výrobek se nevztahuje harmonizovaná norma (hEN).		
8	Prohlášení o vlastnostech se týká stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení. Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Rakousko) vydal pro tento výrobek ETA s číslem ETA-16/0309 podle ETAG 026-1 a ETAG 026-2. Oznámený subjekt pro osvědčení výrobku: č. 0761 (MPA Braunschweig) Certifikát o stálosti vlastností 0761 - CPR - 0546		
9	Vlastnosti uvedené v prohlášení		
	Základní charakteristiky	POSV Systém	Vlastnost
			Harmonizované technické specifikace
	ZP1: Mechanická odolnost a stabilita.		
	ZP2: Požární bezpečnost:		
	Reakce na oheň:	1	E.
	Požární odolnost:	1	Tato charakteristika je závislá na zkoušené sestavě. Požární odolnost konstrukce, ve které byl výrobek použit, byla odzkoušena a třída vlastností byla stanovena v klasifikačním dokumentu podle aplikovatelné části EN 13501
			ETA 16/0309
	ZP3: Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí:		
	Nepropustnost vzduchu:	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)
	Vodotěsnost:	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)
	Uvolňování nebezpečných látek:	-	Prohlášení
			ETA 16/0309
	ZP4: Bezpečnost a přístupnost při užívání:		
	Mechanická odolnost a stabilita:		NPD (Žádný ukazatel není stanoven)
	Odolnost proti nárazu a odolnost proti pohybu:	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)
	Přílnavost:		NPD (Žádný ukazatel není stanoven)
	ZP5: Ochrana proti hluku:		

Vzduchová neprůzvučnost:		NPD (Žádný ukazatel není stanoven)	ETA 16/0309
ZP6: Úspora energie a tepla:			
Tepelná vodivost:	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)	ETA 16/0309
Propustnost vodních par (součinitel prostupu):	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)	
Trvanlivost:			
Základní hodnocení trvanlivosti:		V souladu se zamýšleným použitím, třída Z2, Z1, Y2, Y1 podle EOTA TR014 ve shodě s ETAG 026-2	ETA 16/0309

Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Uvedené informace si můžete ověřit na webových stránkách "www.promat-ce.eu" na nejnovější verzi tohoto prohlášení o vlastnostech.

Bezpečnostní list 1907/2006/EG pro PROMASEAL®-AG je k dispozici na vyžádání.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno: Bettina Rothböck
 Funkce: Product Manager Fire Stopping & Intumescent Seals

Linz, 10/18/2016

Podpis: