

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Datum vydání: 8/29/2018

Nahrazuje: 0761-CPR-13/0279-2015/7 dn. 7/23/2015

No. 0761-CPR-18/0200-2018/8

1	Jedinečný identifikační kód typu výrobku: PROMASEAL®-LW																																															
2	Typ nebo série číslo: jak je uvedeno na obalu výrobku																																															
3	Zamýšlené použití jak je uvedeno v ETA-18/0200: 3.1 - PROMASEAL®-LW je zpěňující protipožární těsnění, které v případě požáru zvětšuje svůj objem a téměř bez tlaku vytváří stabilní vrstvu. Je používáno převážně jako těsnění protipožárních dveří, uzávěrů revizních otvorů, prosklení, těsnění uzavíracích zařízení pro vzduchotechnická potrubí, těsnicí systémy stavebních spár a další použití ve stěnách a stropech. 3.2 - Výrobek je určen pro: - použití na vnitřních podmínkách, vlhkost <85% relativní vlhkosti, s výjimkou teploty pod 0 ° C, bez vystavení dešti a UV záření (TR 024:2009, typ Z2) - použití na vnitřních podmínkách, vlhkost ≥85% relativní vlhkosti, s výjimkou teploty pod 0 ° C, bez vystavení dešti a UV záření (TR 024:2009, typ Z1); - použití při teplotách pod 0°C, ale bez vystavení dešti nebo UV záření (TR 024:2009, typ Y2);																																															
4	Jméno a kontaktní adresa výrobce: Etex Building Performance NV Bormstraat 24 B-2380 Tiselt Belgium Továrna:14 www.etexgroup.com																																															
5	Zplnomocněný zástupce: není použitelné.																																															
6	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností (POSV): viz tabulka v bodě 9.																																															
7	Na stavební výrobek se nevztahuje harmonizovaná norma (hEN).																																															
8	Prohlášení o vlastnostech se týká stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení. Österreichische Institut für Bautechnik (OIB) vydal na základě EAD 350005-00-1104 pro tento product Evropské technické posouzení č. ETA-18/0200. Oznámený subjekt pro osvědčení výrobku: č. 0761 (MPA Braunschweig) Certifikát o stálosti vlastností 0761-CPR-0732																																															
9	Vlastnosti uvedené v prohlášení <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:35%;">Základní charakteristiky</th> <th style="width:15%;">POSV Systém</th> <th style="width:30%;">Vlastnost</th> <th style="width:20%;">Harmonizované technické specifikace</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">ZP1: Mechanická odolnost a stabilita.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ZP2: Požární bezpečnost:</td> </tr> <tr> <td>Reakce na oheň:</td> <td>1</td> <td>E.</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 18/0200 EAD 350005-00-1104</td> </tr> <tr> <td>Požární odolnost:</td> <td>1</td> <td>Vlastnosti záleží na odzkoušeném systému. Vlastnosti produktu zkoušené v každém typu konstrukce jsou výrobcem prokázány v závislosti na uvažovaném způsobu použití popsaném v odstavci 3.1 a tato deklaráce vlastností je důkazem. Třídy klasifikace jsou vysvětleny v protokolu o klasifikaci podle příslušné kapitoly EN 13501-2.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ZP3: Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí:</td> </tr> <tr> <td>Nepropustnost vzduchu:</td> <td>-</td> <td>NPD (Žádný ukazatel není stanoven)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 18/0200 EAD 350005-00-1104</td> </tr> <tr> <td>Vodotěsnost:</td> <td>-</td> <td>NPD (Žádný ukazatel není stanoven)</td> </tr> <tr> <td>Uvolňování nebezpečných látek:</td> <td>-</td> <td>Prohlášení</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ZP4: Bezpečnost a přístupnost při užívání:</td> </tr> <tr> <td>Mechanická odolnost a stabilita:</td> <td></td> <td>NPD (Žádný ukazatel není stanoven)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Odolnost proti nárazu a odolnost proti pohybu:</td> <td>-</td> <td>NPD (Žádný ukazatel není stanoven)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Základní charakteristiky	POSV Systém	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace	ZP1: Mechanická odolnost a stabilita.				ZP2: Požární bezpečnost:				Reakce na oheň:	1	E.	ETA 18/0200 EAD 350005-00-1104	Požární odolnost:	1	Vlastnosti záleží na odzkoušeném systému. Vlastnosti produktu zkoušené v každém typu konstrukce jsou výrobcem prokázány v závislosti na uvažovaném způsobu použití popsaném v odstavci 3.1 a tato deklaráce vlastností je důkazem. Třídy klasifikace jsou vysvětleny v protokolu o klasifikaci podle příslušné kapitoly EN 13501-2.	ZP3: Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí:				Nepropustnost vzduchu:	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)	ETA 18/0200 EAD 350005-00-1104	Vodotěsnost:	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)	Uvolňování nebezpečných látek:	-	Prohlášení	ZP4: Bezpečnost a přístupnost při užívání:				Mechanická odolnost a stabilita:		NPD (Žádný ukazatel není stanoven)		Odolnost proti nárazu a odolnost proti pohybu:	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)	
Základní charakteristiky	POSV Systém	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace																																													
ZP1: Mechanická odolnost a stabilita.																																																
ZP2: Požární bezpečnost:																																																
Reakce na oheň:	1	E.	ETA 18/0200 EAD 350005-00-1104																																													
Požární odolnost:	1	Vlastnosti záleží na odzkoušeném systému. Vlastnosti produktu zkoušené v každém typu konstrukce jsou výrobcem prokázány v závislosti na uvažovaném způsobu použití popsaném v odstavci 3.1 a tato deklaráce vlastností je důkazem. Třídy klasifikace jsou vysvětleny v protokolu o klasifikaci podle příslušné kapitoly EN 13501-2.																																														
ZP3: Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí:																																																
Nepropustnost vzduchu:	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)	ETA 18/0200 EAD 350005-00-1104																																													
Vodotěsnost:	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)																																														
Uvolňování nebezpečných látek:	-	Prohlášení																																														
ZP4: Bezpečnost a přístupnost při užívání:																																																
Mechanická odolnost a stabilita:		NPD (Žádný ukazatel není stanoven)																																														
Odolnost proti nárazu a odolnost proti pohybu:	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)																																														

Přílnavost:		NPD (Žádný ukazatel není stanoven)	
ZP5: Ochrana proti hluku:			
Vzduchová neprůzvučnost:		NPD (Žádný ukazatel není stanoven)	
ZP6: Úspora energie a tepla:			
Tepelná vodivost:	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)	
Propustnost vodních par (součinitel prostupu):	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)	
Trvanlivost:			
Základní hodnocení trvanlivosti:		Vlastnosti produktu v zamýšleném použití, třída Y2 podle EOTA TR024 a EAD 350005-00-1104.	ETA 18/0200 EAD 350005-00-1104

Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Uvedené informace si můžete ověřit na webových stránkách "www.promat-ce.eu" na nejnovější verzi tohoto prohlášení o vlastnostech.

Informační list produktu na základě bezpečnostního listu podle VO (EG) 1907/2006 / GHS-VO (EG) 1272/2008 pro PROMASEAL®-LW je k dispozici na vyžádání.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno: Bettina Rothböck
Funkce: Product Manager Fire Stopping

Linz, 8/29/2018

Podpis: