

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Datum vydání: 7/6/2018

Nahrazuje: č --- - CPR --/-- - rrrr/# z dn. mm/dd/rrrr

**No. 0761-CPR-16/0311-2018/7**

1	<b>Jedinečný identifikační kód typu výrobku: PROMASTOP®-S PROMASTOP®-L</b>		
2	<b>Typ nebo série číslo:</b> jak je uvedeno na obalu výrobku		
3	<b>Zamýšlené použití</b> jak je uvedeno v ETA-16/0311: 3.1 - PROMASTOP®-S/L jsou protipožární polštáře různých rozměrů pro těsnění prostupů hořlavých a nehořlavých potrubí (s i bez hořlavé izolace) a pro těsnění prostupů kabelů a kabelových svazků požárně odolnými stěnami a stropy 3.2 - Výrobek je určen pro: - použití na vnitřních podmínkách, vlhkost <85% relativní vlhkosti, s výjimkou teploty pod 0 ° C, bez vystavení dešti a UV záření (TR 024:2009, typ Z2) - použití na vnitřních podmínkách, vlhkost ≥85% relativní vlhkosti, s výjimkou teploty pod 0 ° C, bez vystavení dešti a UV záření (TR 024:2009, typ Z1); - použití při teplotách pod 0°C, ale bez vystavení dešti nebo UV záření (TR 024:2009, typ Y2); - použití při teplotách pod 0°C, s expozicí UV záření, ale bez expozice dešti (TR 024:2009, typ Y1); - použití ve všech povětrnostních podmínkách (TR 024:2009, typ X).		
4	<b>Jméno a kontaktní adresa výrobce:</b> Etex Building Performance NV Bormstraat 24 B-2380 Tisselt Belgium Továrna:21 www.promat-international.com		
5	<b>Zplnomocněný zástupce:</b> není použitelné.		
6	<b>Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností (POSV):</b> viz tabulka v bodě 9.		
7	<b>Na stavební výrobek se nevztahuje harmonizovaná norma (hEN).</b>		
8	<b>Prohlášení o vlastnostech se týká stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení.</b> Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Rakousko) vydal pro tento výrobek ETA s číslem ETA-16/0311 podle ETAG 026-1 a ETAG 026-2. Oznámený subjekt pro osvědčení výrobku: č. 0761 (MPA Braunschweig) Certifikát o stálosti vlastností 0761 - CPR - 0724		
9	<b>Vlastnosti uvedené v prohlášení</b>		
	<b>Základní charakteristiky</b>	<b>POSV Systém</b>	<b>Vlastnost</b>
			<b>Harmonizované technické specifikace</b>
	<b>ZP1: Mechanická odolnost a stabilita.</b>		
	<b>ZP2: Požární bezpečnost:</b>		
	Reakce na oheň:	1	E.
	Požární odolnost:	1	Vlastnosti záleží na odzkoušeném systému. Vlastnosti produktu zkoušené v každém typu konstrukce jsou výrobcem prokázány v závislosti na uvažovaném způsobu použití popsaném v odstavci 3.1 a tato deklarace vlastností je důkazem. Třídy klasifikace jsou vysvětleny v protokolu o klasifikaci podle příslušné kapitoly EN 13501-2.
			ETA 16/0311 ETAG 026-2
	<b>ZP3: Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí:</b>		
	Nepropustnost vzduchu:	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)
	Vodotěsnost:	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)
	Uvolňování nebezpečných látek:	-	Prohlášení
	<b>ZP4: Bezpečnost a přístupnost při užívání:</b>		

Mechanická odolnost a stabilita:		NPD (Žádný ukazatel není stanoven)	
Odolnost proti nárazu a odolnost proti pohybu:	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)	
Přilnavost:		NPD (Žádný ukazatel není stanoven)	
<b>ZP5: Ochrana proti hluku:</b>			
Vzduchová neprůzvučnost:		NPD (Žádný ukazatel není stanoven)	
<b>ZP6: Úspora energie a tepla:</b>			
Tepelná vodivost:	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)	
Propustnost vodních par (součinitel prostupu):	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)	
<b>Trvanlivost:</b>			
Základní hodnocení trvanlivosti:		V souladu se zamýšleným použitím, třída X podle EOTA TR014 ve shodě s ETAG 026-2	ETA 16/0311 ETAG 026-2

Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Uvedené informace si můžete ověřit na webových stránkách "www.promat-ce.eu" na nejnovější verzi tohoto prohlášení o vlastnostech.

Informační list produktu na základě bezpečnostního listu podle VO (EG) 1907/2006 / GHS-VO (EG) 1272/2008 pro PROMASTOP®-S/L je k dispozici na vyžádání.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno: Bettina Rothböck  
Funkce: Product Manager Fire Stopping

Linz, 7/6/2018

Podpis: