

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Datum vydání: 4/17/2015
Nahrazuje: č --- - CPR --/-- - rrrr/# z dn. d/mm/rrrr

No. 0761-CPR-14/0456-2015/4

1	Jedinečný identifikační kód typu výrobku: PROMASTOP®-W																																																	
2	Typ nebo série číslo: jak je uvedeno na obalu výrobku																																																	
3	Zamýšlené použití jak je uvedeno v ETA-14/0456: 3.1 - PROMASTOP®-W je požárně ochranný pás k ovinutí potrubí k vytvoření systému těsnění hořlavých a nehořlavých potrubí (s nebo bez hořlavé izolace) požárně odolnými stěnami a stropy 3.2 - Výrobek je určen pro: - použití na vnitřních podmínkách, vlhkost <85% relativní vlhkosti, s výjimkou teploty pod 0 ° C, bez vystavení dešti a UV záření (TR 024:2009, typ Z2) - použití na vnitřních podmínkách, vlhkost ≥85% relativní vlhkosti, s výjimkou teploty pod 0 ° C, bez vystavení dešti a UV záření (TR 024:2009, typ Z1); - použití při teplotách pod 0°C, ale bez vystavení dešti nebo UV záření (TR 024:2009, typ Y2); - použití při teplotách pod 0°C, s expozicí UV záření, ale bez expozice dešti (TR 024:2009, typ Y1); - použití ve všech povětrnostních podmínkách (TR 024:2009, typ X).																																																	
4	Jméno a kontaktní adresa výrobce: <div style="text-align: center;"> Promat GmbH St.-Peter-Straße 25 4021 Linz Austria Továrna :11 www.promat.at </div>																																																	
5	Zplnomocněný zástupce: není použitelné.																																																	
6	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností (POSV): viz tabulka v bodě 9.																																																	
7	Na stavební výrobek se nevztahuje harmonizovaná norma (hEN).																																																	
8	Prohlášení o vlastnostech se týká stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení. <div style="text-align: center;"> Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Rakousko) vydal pro tento výrobek ETA s číslem ETA-14/0456 podle ETAG 026-1 a ETAG 026-2. Oznámený subjekt pro osvědčení výrobku: č. 0761 (MPA Braunschweig) Certifikát o stálosti vlastností 0761 - CPR - 0434 </div>																																																	
9	Vlastnosti uvedené v prohlášení <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Základní charakteristiky</th> <th style="width: 15%;">POSV Systém</th> <th style="width: 35%;">Vlastnost</th> <th style="width: 15%;">Harmonizované technické specifikace</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">ZP1: Mechanická odolnost a stabilita.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ZP2: Požární bezpečnost:</td> </tr> <tr> <td>Reakce na oheň:</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>E.</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 14/0456</td> </tr> <tr> <td>Požární odolnost:</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Tato charakteristika je závislá na zkoušené sestavě. Požární odolnost konstrukce, ve které byl výrobek použit, byla odzkoušena a třída vlastností byla stanovena v klasifikačním dokumentu podle aplikovatelné části EN 13501</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ZP3: Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí:</td> </tr> <tr> <td>Nepropustnost vzduchu:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>NPD (Žádný ukazatel není stanoven)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 14/0456</td> </tr> <tr> <td>Vodotěsnost:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>NPD (Žádný ukazatel není stanoven)</td> </tr> <tr> <td>Uvolňování nebezpečných látek:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Prohlášení</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ZP4: Bezpečnost a přístupnost při užívání:</td> </tr> <tr> <td>Mechanická odolnost a stabilita:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>NPD (Žádný ukazatel není stanoven)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 14/0456</td> </tr> <tr> <td>Odolnost proti nárazu a odolnost proti pohybu:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>NPD (Žádný ukazatel není stanoven)</td> </tr> <tr> <td>Přílnavost:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>NPD (Žádný ukazatel není stanoven)</td> </tr> </tbody> </table>			Základní charakteristiky	POSV Systém	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace	ZP1: Mechanická odolnost a stabilita.				ZP2: Požární bezpečnost:				Reakce na oheň:	1	E.	ETA 14/0456	Požární odolnost:	1	Tato charakteristika je závislá na zkoušené sestavě. Požární odolnost konstrukce, ve které byl výrobek použit, byla odzkoušena a třída vlastností byla stanovena v klasifikačním dokumentu podle aplikovatelné části EN 13501	ZP3: Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí:				Nepropustnost vzduchu:	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)	ETA 14/0456	Vodotěsnost:	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)	Uvolňování nebezpečných látek:	-	Prohlášení	ZP4: Bezpečnost a přístupnost při užívání:				Mechanická odolnost a stabilita:	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)	ETA 14/0456	Odolnost proti nárazu a odolnost proti pohybu:	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)	Přílnavost:	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)
Základní charakteristiky	POSV Systém	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace																																															
ZP1: Mechanická odolnost a stabilita.																																																		
ZP2: Požární bezpečnost:																																																		
Reakce na oheň:	1	E.	ETA 14/0456																																															
Požární odolnost:	1	Tato charakteristika je závislá na zkoušené sestavě. Požární odolnost konstrukce, ve které byl výrobek použit, byla odzkoušena a třída vlastností byla stanovena v klasifikačním dokumentu podle aplikovatelné části EN 13501																																																
ZP3: Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí:																																																		
Nepropustnost vzduchu:	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)	ETA 14/0456																																															
Vodotěsnost:	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)																																																
Uvolňování nebezpečných látek:	-	Prohlášení																																																
ZP4: Bezpečnost a přístupnost při užívání:																																																		
Mechanická odolnost a stabilita:	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)	ETA 14/0456																																															
Odolnost proti nárazu a odolnost proti pohybu:	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)																																																
Přílnavost:	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)																																																

ZP5: Ochrana proti hluku:			
Vzduchová neprůzvučnost:		NPD (Žádný ukazatel není stanoven)	ETA 14/0456
ZP6: Úspora energie a tepla:			
Tepelná vodivost:	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)	ETA 14/0456
Propustnost vodních par (součinitel prostupu):	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)	
Trvanlivost:			
Základní hodnocení trvanlivosti:		V souladu se zamýšleným použitím, třída Z2, Z1, Y2, Y1, X podle EOTA TR014 ve shodě s ETAG 026-2	ETA 14/0456

Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Uvedené informace si můžete ověřit na webových stránkách "www.promat-ce.eu" na nejnovější verzi tohoto prohlášení o vlastnostech.

Informační list produktu na základě bezpečnostního listu podle VO (EG) 1907/2006 pro PROMASTOP®-W je k dispozici na vyžádání.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno: Bettina Rothböck
 Funkce: Product Manager Fire Stopping & Intumescent Seals

Linz, 4/17/2015

Podpis: