

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Date de délivrance: 07/30/2014

Remplace : N° --- - CPR --/---- - aaaa/# de - jj/mm/aaaa

No. 0761-CPR-14/0089-2014/7

1 **Code d'identification unique du produit type:** **PROMASTOP®-FC**

2 **Numéro de type, de lot ou de série:** comme indiqué sur l'emballage du produit

3 **Usages prévus** comme mentionné dans l' ETA-14/0089:
 3.1 - PROMASTOP®-FC est un collier résistant au feu pour tuyaux combustibles et non-combustibles (avec ou sans isolation combustible) en traversée de murs et de planchers
 3.2 - Le produit est destiné aux usages prévus suivants ::
 - usage à l'intérieur avec exposition aux taux d'humidité < 85 % HR, à l'exclusion d'exposition à des températures inférieures à 0°C et à la pluie ou aux rayons uv (TR 024:2009, type Z2)
 - usage à l'intérieur avec exposition aux taux d'humidité ≥ 85 % HR, à l'exclusion d'exposition à des températures inférieures à 0°C et à la pluie ou aux rayons uv (TR 024:2009, type Z1);
 - usage avec exposition à des températures inférieures à 0°C, à l'exclusion d'exposition à la pluie ou aux rayons uv (TR 024:2009, type Y2);
 - usage avec exposition à des températures inférieures à 0°C et aux rayons uv, à l'exclusion d'exposition à la pluie (TR 024:2009, type Y1);

4 **Nom et adresse de contact du fabricant:**
 Promat GmbH
 St.-Peter-Straße 25
 4021 Linz
 Austria
 Usine :15
 www.promat.at

5 **Nom et adresse de contact du mandataire:** non applicable..

6 **Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction (EVCP):** voir tableau de l'article 9..

7 **Le produit de construction n'est pas couvert par une norme harmonisée (hEN).**

8 **La déclaration de performance concerne un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée.**
 Un ETE a été délivré pour ce produit par le Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Autriche) avec le N° :
 ETA-14/0089
 basé sur l'ETAG 026-1 et l'ETAG 026-2..
 Organisme notifié de certification de produit: n ° 0761 (MPA Braunschweig)
 Certificat de constance des performances
 0761 - CPR - 0339

9 Performance déclarée			
Caractéristiques essentielles	Systèmes d'EVCP	Performance	Spécification technique harmonisée
EF1 : Résistance mécanique et stabilité :			
EF2 : Sécurité en cas d'incendie:			
Réaction au feu:	1	E	ETA-14/0089
Résistance au feu:	1	Cette exigence dépend du système testé.. Une construction résistante au feu, dans laquelle le produit a été utilisé, a été testée. Les classes de performance ont été consignées et déclarées dans un document de classement conformément à la partie applicable de l'EN 13501.	
EF3 : Hygiène, santé et environnement:			
Perméabilité à l'air:	-	NPD (No Performance Determined)	ETA-14/0089
Imperméabilité à l'eau:	-	NPD (No Performance Determined)	
Emission de substances dangereuses:	-	Déclaration (déposée auprès de l'Organisme d'Agrément technique)	
EF4 : Sécurité d'utilisation et accessibilité:			

Résistance mécanique et stabilité:		NPD (No Performance Determined)	
Résistance à l'impact et aux mouvements:	-	NPD (No Performance Determined)	ETA-14/0089
Adhérence:		NPD (No Performance Determined)	
EF5 : Protection contre le bruit:			
Isolation aux bruits aériens:		NPD (No Performance Determined)	ETA-14/0089
EF6 : Économie d'énergie et isolation thermique:			
Conductivité thermique:	-	NPD (No Performance Determined)	ETA-14/0089
Perméabilité à la vapeur d'eau (coefficient de transmission):	-	NPD (No Performance Determined)	
Durabilité:			
Evaluation de la durabilité de base:		Conformément à l'utilisation déclarée, classe Z2, Z1, Y2, Y1 selon l'EOTA TR024 et en conformité avec ETAG 026-2.	ETA-14/0089

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9..

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4..

Le lecteur de ce document est invité à vérifier sur le site internet "www.promat-ce.eu" la dernière version de ce document..

La feuille d'information produit sur la base de la Fiche de Données Sécurité conformément à la VO (EG) 1907/2006 pour PROMASTOP®-FC est disponible sur demande.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom: Bettina Rothböck
 Fonction: Product Manager Fire Stopping & Intumescent
 Seals

Linz, 07/30/2014

Signature: