

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Datum izdanja: 9/3/2019

Zamjenjuje: br. --- - CPR --/--- - gggg/br. od: mm/dd/yyyy

No. 0761-CPR-19/0215-2019/9

1	Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda: PROMASTOP®-FC MD																																											
2	Vrsta i brojevi šarže: kako je navedeno na pakiranju proizvoda																																											
3	<p>Predviđena područja primjene kako je navedeno u ETA-19/0215:</p> <p>3.1 - PROMASTOP®-FC MD je protupožarna obujmica višestrukog promjera s posebnom intumescentnom brtvom i kućištem od nehrđajućeg čelika za protupožarno brtvljenje gorivih cijevi u zidovima i stropovima na granicama požarnih odjeljaka. Proizvod je namijenjen za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - upotrebu u zatvorenom prostoru vlažnosti < 85% RH, isključujući temperature ispod 0°C, bez izlaganja kiši i UV zrakama (TR 024:2009, tip Z2) - upotrebu u zatvorenom prostoru vlažnosti ≥ 85% RH, isključujući temperature ispod 0°C, bez izlaganja kiši i UV zrakama (TR 024:2009, tip Z1); - upotrebu na temperaturama ispod 0°C, ali bez izlaganja kiši ili UV zrakama (TR 024:2009, tip Y2); - upotrebu na temperaturama ispod 0°C, uz izlaganje UV zrakama, ali bez izlaganja kiši (TR 024:2009, tip Y1); - upotrebu u uvjetima izloženosti vanjskim uvjetima (TR 024:2009, type X). 																																											
4	<p>Naziv i kontakt adresa proizvođača:</p> <p style="text-align: center;">Etex Building Performance NV Bormstraat 24 B-2380 Tiselt Belgium Tvornica: 21 www.etexgroup.com</p>																																											
5	Ovlašteni predstavnik: nije primjenjivo.																																											
6	Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava (AVCP): vidjeti tablicu u točki 9.																																											
7	Građevni proizvod nije pokriven usklađenom normom (hEN).																																											
8	<p>Izjava o uspješnosti odnosi na građevinski proizvod za koji Europska tehnička procjena je izdala. Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Austrija) izdao je ETA (Europsko tehničko dopuštenje) za ovaj proizvod, pod br. ETA-19/0215 ETA se koristi kao europska tehnička ocjena u skladu s čl. EAD 350454-00-1104 Uredbe o građevinskim proizvodima (CPR). Prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda: No. 0761 (MPA Braunschweig) Potvrda o stalnosti svojstava 0761 - CPR - 0799</p>																																											
9	<p>Deklarirana svojstva</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Bitne značajke</th> <th style="width: 20%;">Sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava</th> <th style="width: 30%;">Svojstvo</th> <th style="width: 15%;">Usklađena tehnička specifikacija</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Temeljni zahtjev 1: Mehanička otpornost i stabilnost:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Temeljni zahtjev 2: Sigurnost u slučaju požara:</td> </tr> <tr> <td>Reakcija na požar:</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">E</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 19/0215 EAD 350454-00-1104</td> </tr> <tr> <td>Otpornost na požar:</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Ova značajka ovisi o ispitanom sklopu. Svojstvo proizvoda u svakom od ispitanih sklopova dokazuje i dostavlja proizvođač u skladu s namjeravanom upotrebom pod točkom 3.1 ove Izjave o svojstvima. Razredi svojstava utvrđeni sui objavljeni u dokumentu o klasifikaciji u skladu s primjenjivim djelom norme EN 13501.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Temeljni zahtjev 3: Higijena, zdravlje i okoliš:</td> </tr> <tr> <td>Zrakonepropusnost:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>NPD (bez utvrđenog svojstva)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 19/0215 EAD 350454-00-1104</td> </tr> <tr> <td>Vodonepropusnost:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>NPD (bez utvrđenog svojstva)</td> </tr> <tr> <td>Ispuštanje opasnih tvari:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Izjava (predana Tijelu za tehničko dopuštenje).</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Temeljni zahtjev 4: Sigurnost i dostupnost kod primjene:</td> </tr> <tr> <td>Mehanička otpornost i stabilnost:</td> <td></td> <td>NPD (bez utvrđenog svojstva)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Bitne značajke	Sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija	Temeljni zahtjev 1: Mehanička otpornost i stabilnost:				Temeljni zahtjev 2: Sigurnost u slučaju požara:				Reakcija na požar:	1	E	ETA 19/0215 EAD 350454-00-1104	Otpornost na požar:	1	Ova značajka ovisi o ispitanom sklopu. Svojstvo proizvoda u svakom od ispitanih sklopova dokazuje i dostavlja proizvođač u skladu s namjeravanom upotrebom pod točkom 3.1 ove Izjave o svojstvima. Razredi svojstava utvrđeni sui objavljeni u dokumentu o klasifikaciji u skladu s primjenjivim djelom norme EN 13501.	Temeljni zahtjev 3: Higijena, zdravlje i okoliš:				Zrakonepropusnost:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)	ETA 19/0215 EAD 350454-00-1104	Vodonepropusnost:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)	Ispuštanje opasnih tvari:	-	Izjava (predana Tijelu za tehničko dopuštenje).	Temeljni zahtjev 4: Sigurnost i dostupnost kod primjene:				Mehanička otpornost i stabilnost:		NPD (bez utvrđenog svojstva)	
Bitne značajke	Sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija																																									
Temeljni zahtjev 1: Mehanička otpornost i stabilnost:																																												
Temeljni zahtjev 2: Sigurnost u slučaju požara:																																												
Reakcija na požar:	1	E	ETA 19/0215 EAD 350454-00-1104																																									
Otpornost na požar:	1	Ova značajka ovisi o ispitanom sklopu. Svojstvo proizvoda u svakom od ispitanih sklopova dokazuje i dostavlja proizvođač u skladu s namjeravanom upotrebom pod točkom 3.1 ove Izjave o svojstvima. Razredi svojstava utvrđeni sui objavljeni u dokumentu o klasifikaciji u skladu s primjenjivim djelom norme EN 13501.																																										
Temeljni zahtjev 3: Higijena, zdravlje i okoliš:																																												
Zrakonepropusnost:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)	ETA 19/0215 EAD 350454-00-1104																																									
Vodonepropusnost:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)																																										
Ispuštanje opasnih tvari:	-	Izjava (predana Tijelu za tehničko dopuštenje).																																										
Temeljni zahtjev 4: Sigurnost i dostupnost kod primjene:																																												
Mehanička otpornost i stabilnost:		NPD (bez utvrđenog svojstva)																																										

Otpornost na udarce i pomak:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)	
Prianjanje:		NPD (bez utvrđenog svojstva)	
Temeljni zahtjev 5: Zaštita od buke:			
Izolacija od zračnog zvuka:		NPD (bez utvrđenog svojstva)	
Temeljni zahtjev 6: Ušteda energije i očuvanje topline:			
Toplinska vodljivost:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)	
Paropropusnost (koeficijent propusnosti):	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)	
Trajnost:			
Osnovna procjena trajnosti:		U skladu s deklariranom upotrebom, klasa X prema EOTA TR24 i u skladnosti s EAD 350454-00-1104	ETA 19/0215 EAD 350454-00-1104

Svojstva proizvoda navedenog u točkama 1 i 2 sukladna su objavljenim svojstvima u točki 9.

Ova Izjava o svojstvima izdaje se uz isključivu odgovornost proizvođača navedenog u točki 4.

Čitatelj ovog dokumenta pozvan je posjetiti web stranicu www.promat-ce.eu za važeću verziju.

List s podacima o proizvodu na bazi Sigurnosno-tehničkog lista PROMASTOP®-FC MD raspoloživ je na zahtjev (1907/2006/EG / GHS-VO (EG) 1272/2008).

Potpisano za i u ime proizvođača:

Ime: Bettina Rothböck
Funkcija: Product Manager Fire Stopping

Linz, 9/3/2019

Potpis: