

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Išdavimo data: 4/17/2015

Pakeičia: m.-mėn.-d. Nr. --- - CPR --/---- - metal/#

No. 0761-CPR-14/0446-2015/4

1	Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: PROMASTOP®-I		
2	Tipo ir partijos numeriai,: nurodyti ant produkto pakuotės		
3	Numatyta produkto naudojimo paskirtis, kuri nurodyta ETA-14/0446: 3.1 - PROMASTOP®-I tai yra vandens pagrindu pagaminta išbrinkstanti priešgaisrinė danga, naudojama montuojant kabelius, kabelių ryšulius, degius ir nedegius vamzdžius (su degia izoliacija ir be jos) ugniai atspariose sienose ir lubose. 3.2. Produktas skirtas: - naudoti patalpų viduje, kai santykinis oro drėgnis mažesnis kaip 85 proc., o temperatūra aukštesnė nei 0 °C, saugoti nuo lietaus ir UV spindulių (TR 024:2009, Z2 tipas);		
4	Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:: Promat GmbH St.-Peter-Straße 25 4021 Linz Austria Gamykla :16 www.promat.at		
5	Igaliotasis atstovas: netaikoma.		
6	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os) (angl. AVCP): žr. 9 skyrių.		
7	Statybos produktas neatitinka darnųjų statybos produktų standartų.		
8	Eksploatacinių savybių deklaracija yra susijusi su statybos produktą, kuriam Europos techninis įvertinimas buvo išduotas. Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Austrija) Šiam gaminiui ETA dokumentą išdavė ETA-14/0446 pagal ETAG 026-1 ir ETAG 026-2 Paskirtoji (notifikuotoji) produktų sertifikavimo įstaiga: Nr. 0761 (MPA Braunschweig) Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas 0761 - CPR - 0433		
9	Deklaruojamos eksploatacinės savybės		
	Esminės charakteristikos	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos	Eksploatacinės savybės
			Darnioji techninė specifikacija
	Esminis statinio reikalavimas (BR1): mechaninis atsparumas ir pastovumas.		
	Esminis statinio reikalavimas (BR2): gaisrinė sauga:		
	Reakcija į ugnį (ugnies plitimą):	1	C-s2, d0
	Atsparumas ugniai:	1	Ši savybė priklauso nuo sąrankos, su kuria atlikti bandymai. Ugniai atspari konstrukcija, kurioje naudotas produktas, buvo patikrinta ir pagal atitinkamus EN 13501 reikalavimus nustatyta eksploatacinių savybių klasė.
			ETA 14/0446
	Esminis statinio reikalavimas (BR3): higiena, sveikata ir aplinkos apsauga:		
	Oro laidumas:	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. NPD)
	Vandens nepraleidžiamumas:	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. NPD)
	Pavojingų medžiagų išskyrimas į aplinką:	-	Deklaracija (pateikta techninio vertinimo įstaigai)
			ETA 14/0446
	Esminis statinio reikalavimas (BR4): naudojimo sauga:		
	Mechaninis atsparumas ir stabilumas:		Eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. NPD)
	Atsparumas smūgiams ir judėjimui:	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. NPD)
			ETA 14/0446

Sukibimas:		Eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. NPD)	
Esminis statinio reikalavimas (BR5): apsauga nuo triukšmo:			
Oru sklindančio garso izoliacija:		Eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. NPD)	ETA 14/0446
Esminis statinio reikalavimas (BR6): energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas:			
Šilumos laidumas:	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. NPD)	ETA 14/0446
Laidumas vandens garams (vandens garų laidumo koeficientas):	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. NPD)	
Patvarumas:			
Pagrindinis patvarumo įvertinimas:		Pagal deklaruotą naudojimo paskirtį – Z2 klasė pagal EOTA TR024, atitinka ETAG 026-2.	ETA 14/0446

1 ir 2 punktuose nurodytos produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruotas eksploatacines savybes..

Eksploatacinių savybių deklaracija išduota 4 punkte nurodyto gamintojo asmenine atsakomybe..

Naujausią informaciją rasite svetainėje www.promat-ce.eu..

_____ (kieno) saugos duomenų lapai 1907/2006/EG PROMASTOP®-I išduota, gavus prašymą.

Pasirašyta gamintojo ir jo vardu:

Vardas, pavardė: Bettina Rothböck
 Pareigos: Product Manager Fire Stopping & Intumescent Seals

Linz, 4/17/2015

Parašas: