

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Dátum vydania: 4/17/2015

Nahradzuje: č. --- -CPR --/--- - rrrr/# z: dd/mm/rrrr

No. 0761-CPR-14/0446-2015/4

1 **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: PROMASTOP®-I**

2 **Typ a výrobné číslo:** ako je uvedené na balení výrobku

3 **Zamýšľané použitie** ako je uvedené v ETA-14/0446:
 3.1 - PROMASTOP®-I je intumescentný protipožiarny vodou riediteľný náter, ktorý sa používa na tesnenie prestupov káblov, káblových zväzkov, horľavých a nehorľavých rúr (s horľavou izoláciou alebo bez nej) prestupujúcich cez požiarné steny a stropy.
 3.2 - Výrobok je vhodný pre:
 - použitie vo vnútornom prostredí s relatívnou vlhkosťou <85%, bez teplôt pod 0°C a bez expozície dažďa a UV žiarenia (TR 024:2009, typ Z2)

4 **Meno a kontaktná adresa výrobcu:**
 Promat GmbH
 St.-Peter-Straße 25
 4021 Linz
 Austria
 Závod :16
 www.promat.at

5 **Spinomocnený zástupca:** neuvedené.

6 **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov (PONP):** vid' tabuľku v časti 9.

7 **Na stavebný výrobok sa nevzťahuje harmonizovaná norma (hEN).**

8 **Vyhlasenie o parametroch sa týka stavebného výrobku, pre ktorý bolo vydané európske technické posúdenie.**
 Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Austria) vydal ETA s číslom
 ETA-14/0446
 na základe ETAG 026-1 a ETAG 026-2..
 Notifikovaná osoba na certifikáciu výrobkov: č. 0761 (MPA Braunschweig)
 Certifikát nemennosti parametrov
 0761 - CPR - 0433

9 **Deklarované parametre**

Podstatné vlastnosti	systémy PONP	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
ZP1: mechanická odolnosť a stabilita.			
ZP2: požiarna bezpečnosť:			
Reakcia na oheň:	1	C-s2, d0	ETA 14/0446
Požiarna odolnosť:	1	Táto charakteristika je závislá od testovanej zostavy. Požiarna odolnosť konštrukcie, v ktorej bol výrobok zabudovaný bol skúšaná a triedy parametru stanovené v klasifikačnom dokumente v súlade s platnými časťami EN 13501.	
ZP3: hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia:			
Priepustnosť vzduchu:	-	NPD (Parameter nie je určený)	ETA 14/0446
Vodonepriepustnosť:	-	NPD (Parameter nie je určený)	
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	-	Deklarácia (uložená nan osvedčovacíom mieste).	
ZP4: bezpečnosť pri používaní:			
Mechanická pevnosť a stabilita:		NPD (Parameter nie je určený)	ETA 14/0446
Odolnosť proti nárazu a pohybu:	-	NPD (Parameter nie je určený)	
Adhézia:		NPD (Parameter nie je určený)	
ZP5: Ochrana pred hlukom:			
Zvuková pohltivosť:		NPD (Parameter nie je určený)	ETA 14/0446
ZP6: energetická úspornosť a udržovanie tepla:			
Tepelná vodivosť:	-	NPD (Parameter nie je určený)	ETA 14/0446
Priepustnosť vodných pár (koeficient prestupu):	-	NPD (Parameter nie je určený)	

Trvanlivosť:			
Posúdenie trvanlivosti:		V súlade s deklaroványm použitím, trieda Z2 podľa EOTA TR024 a v zhode s ETAG 026-2.	ETA 14/0446

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklaroványmi parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Čitateľ tohto dokumentu je pozvaný na overenie najnovšej verzie tohto vyhlásenia o parametroch na webových stránkach "www.promat-ce.eu"..

Karta bezpečnostných údajov (KBU) 1907/2006/EG z PROMASTOP®-I je prístupná na požiadanie.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Meno: Bettina Rothböck
Funkcia: Product Manager Fire Stopping & Intumescent
Seals



Linz, 4/17/2015

Podpis: