

IZJAVA O LASTNOSTIH

Datum izdaje: 4/17/2015

Nadomesti: št. --- - CPR --/--- - IIII/št. z dne: dd/mm/IIII

No. 0761-CPR-14/0446-2015/4

1	Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: PROMASTOP®-I																																																																												
2	Tip in serijske številke: kot je navedeno na embalaži izdelka																																																																												
3	Predvidene vrste uporabe kot so navedene v ETA-14/0446: 3.1 - PROMASTOP®-I je intumescentni požarni premaz na vodni osnovi, ki se uporablja za preboje električnih kablov, kabelskih snopov, gorljive in negorljive cevi (z ali brez vnetljive izolacije) v požarno odpornih stenah in stropovih. 3.2 -Proizvod je namenjen za: - uporabo v notranjih prostorih z vlažnostjo <85% relativne vlage, izključujoč temperature pod 0°C, brez izpostavljenosti dežju in UV žarkom (TR 024:2009, tip Z2)																																																																												
4	Ime in kontaktni naslov proizvajalca: <div style="text-align: center;"> Promat GmbH St.-Peter-Straße 25 4021 Linz Austria tovarna :16 www.promat.at </div>																																																																												
5	Pooblaščen predstavnik: ni uporabno.																																																																												
6	Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP): glej razpredelnico v poglavju 9.																																																																												
7	Gradbeni proizvod ni zajet v usklajenem standardu (hEN).																																																																												
8	Izjava o lastnostih se nanaša na gradbeni proizvod, za katerega je bilo izdano evropsko tehnično oceno. Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Austria) je za ta izdelek izdal ETA poročilo št. ETA-14/0446 na osnovi ETAG 026-1 in ETAG 026-2.. Priglašeni certifikacijski organ: št. 0761 (MPA Braunschweig) Potrdilo o nespremenljivosti lastnosti proizvoda (Certificate of Constancy of Performance) 0761 - CPR - 0433																																																																												
9	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Navedena lastnost</th> <th style="width: 15%;">Sistemi AVCP</th> <th style="width: 35%;">Lastnost</th> <th style="width: 15%;">Usklajena tehnična specifikacija</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Bistvene značilnosti</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Temeljna zahteva 1: Mehanska odpornost in stabilnost.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Temeljna zahteva 2: Varnost v primeru požara:</td> </tr> <tr> <td>Odziv na ogenj:</td> <td>1</td> <td>C-s2, d0</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 14/0446</td> </tr> <tr> <td>Požarna odpornost:</td> <td>1</td> <td>Ta značilnost je odvisna od testiranega sistema. Požarna odporna konstrukcija v kateri se uporablja proizvod, je bila testirana in ugotovljen je bil razred požarne odpornosti, objavljen v klasifikacijskem dokumentu, v skladu z ustreznim delom EN 13501.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Temeljna zahteva 3: Higiena, zdravje in okolje:</td> </tr> <tr> <td>Zračna prepustnost:</td> <td>-</td> <td>NPD (lastnost ni določena)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 14/0446</td> </tr> <tr> <td>Vodna neprepustnost:</td> <td>-</td> <td>NPD (lastnost ni določena)</td> </tr> <tr> <td>Izpust nevarnih snovi:</td> <td>-</td> <td>Izjava (prijava pri organu za odobritev).</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Temeljna zahteva 4: Varnost in dostopnost pri uporabi:</td> </tr> <tr> <td>Mehanska odpornost in stabilnost:</td> <td></td> <td>NPD (lastnost ni določena)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 14/0446</td> </tr> <tr> <td>Odpornost na udarec/premik:</td> <td>-</td> <td>NPD (lastnost ni določena)</td> </tr> <tr> <td>Oprijemljivost:</td> <td></td> <td>NPD (lastnost ni določena)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Temeljna zahteva 5: Zaščita pred hrupom:</td> </tr> <tr> <td>Izolacija zračno generiranega hrupa:</td> <td></td> <td>NPD (lastnost ni določena)</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 14/0446</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Temeljna zahteva 6: Energetska učinkovitost in toplotne lastnosti:</td> </tr> <tr> <td>Toplotna prevodnost:</td> <td>-</td> <td>NPD (lastnost ni določena)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 14/0446</td> </tr> <tr> <td>Paroprepustnost (koeficient prepustnosti):</td> <td>-</td> <td>NPD (lastnost ni določena)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Trajnost:</td> </tr> </tbody> </table>			Navedena lastnost	Sistemi AVCP	Lastnost	Usklajena tehnična specifikacija	Bistvene značilnosti				Temeljna zahteva 1: Mehanska odpornost in stabilnost.				Temeljna zahteva 2: Varnost v primeru požara:				Odziv na ogenj:	1	C-s2, d0	ETA 14/0446	Požarna odpornost:	1	Ta značilnost je odvisna od testiranega sistema. Požarna odporna konstrukcija v kateri se uporablja proizvod, je bila testirana in ugotovljen je bil razred požarne odpornosti, objavljen v klasifikacijskem dokumentu, v skladu z ustreznim delom EN 13501.	Temeljna zahteva 3: Higiena, zdravje in okolje:				Zračna prepustnost:	-	NPD (lastnost ni določena)	ETA 14/0446	Vodna neprepustnost:	-	NPD (lastnost ni določena)	Izpust nevarnih snovi:	-	Izjava (prijava pri organu za odobritev).	Temeljna zahteva 4: Varnost in dostopnost pri uporabi:				Mehanska odpornost in stabilnost:		NPD (lastnost ni določena)	ETA 14/0446	Odpornost na udarec/premik:	-	NPD (lastnost ni določena)	Oprijemljivost:		NPD (lastnost ni določena)	Temeljna zahteva 5: Zaščita pred hrupom:				Izolacija zračno generiranega hrupa:		NPD (lastnost ni določena)	ETA 14/0446	Temeljna zahteva 6: Energetska učinkovitost in toplotne lastnosti:				Toplotna prevodnost:	-	NPD (lastnost ni določena)	ETA 14/0446	Paroprepustnost (koeficient prepustnosti):	-	NPD (lastnost ni določena)	Trajnost:			
Navedena lastnost	Sistemi AVCP	Lastnost	Usklajena tehnična specifikacija																																																																										
Bistvene značilnosti																																																																													
Temeljna zahteva 1: Mehanska odpornost in stabilnost.																																																																													
Temeljna zahteva 2: Varnost v primeru požara:																																																																													
Odziv na ogenj:	1	C-s2, d0	ETA 14/0446																																																																										
Požarna odpornost:	1	Ta značilnost je odvisna od testiranega sistema. Požarna odporna konstrukcija v kateri se uporablja proizvod, je bila testirana in ugotovljen je bil razred požarne odpornosti, objavljen v klasifikacijskem dokumentu, v skladu z ustreznim delom EN 13501.																																																																											
Temeljna zahteva 3: Higiena, zdravje in okolje:																																																																													
Zračna prepustnost:	-	NPD (lastnost ni določena)	ETA 14/0446																																																																										
Vodna neprepustnost:	-	NPD (lastnost ni določena)																																																																											
Izpust nevarnih snovi:	-	Izjava (prijava pri organu za odobritev).																																																																											
Temeljna zahteva 4: Varnost in dostopnost pri uporabi:																																																																													
Mehanska odpornost in stabilnost:		NPD (lastnost ni določena)	ETA 14/0446																																																																										
Odpornost na udarec/premik:	-	NPD (lastnost ni določena)																																																																											
Oprijemljivost:		NPD (lastnost ni določena)																																																																											
Temeljna zahteva 5: Zaščita pred hrupom:																																																																													
Izolacija zračno generiranega hrupa:		NPD (lastnost ni določena)	ETA 14/0446																																																																										
Temeljna zahteva 6: Energetska učinkovitost in toplotne lastnosti:																																																																													
Toplotna prevodnost:	-	NPD (lastnost ni določena)	ETA 14/0446																																																																										
Paroprepustnost (koeficient prepustnosti):	-	NPD (lastnost ni določena)																																																																											
Trajnost:																																																																													

Osnovna ocena trajnosti:		V skladu z deklarirano uporabo, klasa Z2 glede na EOTA TR024 in v skladu z ETAG 026-2.	ETA 14/0446
--------------------------	--	--	-------------

Lastnosti proizvoda, opredeljene v točkah 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Bralec tega dokumenta lahko na spletni strani "www.promat-ce.eu" preveri najnovejšo različico te izjave o lastnostih.

Varnostni list (SDS) 1907/2006/EG za PROMASTOP®-I je na voljo na zahtevo.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Ime: Bettina Rothböck
Funkcija: Product Manager Fire Stopping & Intumescent
Seals



Linz, 4/17/2015

Podpis: