

DEKLARACIJA O SVOJSTVIMA

Datum izdavanja: 8/29/2018

Zamenjuje: Br. 0761-CPR-13/0278-2015/7 od: 7/23/2015

No. 0761-CPR-18/0199-2018/8

1	Jedinstvena identifikacija tipa proizvoda: PROMASEAL®-LX		
2	Oznaka tipa i serije: kao što je navedeno na pakovanju proizvoda		
3	Namenjeno za upotrebu kako je navedeno u ETA-18/0199: 3.1 - PROMASEAL®-LX je protivpožarna traka, koja u slučaju požara višestruko uvećava svoju zapreminu, pri ekspaniranju stvara pritisak i formira stabilnu penu. Uglavnom se upotrebljava da bi se osiguralo sprečavanje širenja vatre i dima kod protivpožarnih vrata, revizionih 3.2 - Proizvod je namenjen za: - upotrebu u unutrašnjim uslovima s relativnom vlažnošću < 85%, isključujući temperature ispod 0°C, bez izlaganja kiši i UV zračenju (TR 024:2009, tip Z2) - upotrebu u unutrašnjim uslovima s relativnom vlažnošću ≥ 85%, isključujući temperature ispod 0°C, bez izlaganja kiši i UV zračenju (TR 024:2009, tip Z1); - upotrebu na temperaturama ispod 0°C, ali bez izlaganja kiši ili UV zračenju (TR 024:2009, tip Y2); - upotrebu na temperaturama ispod 0°C, sa izlaganjem UV zračenju ali bez izlaganja kiši (TR 024:2009, tip Y1); - upotrebu u uslovima izloženosti atmosferskim uticajima (TR 024:2009, tip X).		
4	Ime i kontakt adresa proizvođača: <div style="text-align: center;"> Etex Building Performance NV Bormstraat 24 B-2380 Tisselt Belgium Pogon:14 www.etexgroup.com </div>		
5	Ovlašćeni predstavnik: nije primenljivo.		
6	Sistem ili sistemi za ocenjivanje i proveru stalnosti svojstava (AVCP): videti tabelu u odeljku 9.		
7	Građevinski proizvod nije pokriven harmonizovanim standardom (hEN).		
8	Proglašenje performansi tiče građevinsku proizvod za koji Evropska tehnička procjena je izdat . Österreichische Institut für Bautechnik (OIB) izdao je Evropsku Tehničku Ocenu broj ETA-18/0199 na bazi EAD 350005-00-1104. Ovlašćeno telo za sertifikaciju proizvoda: Br. 0761 (MPA Braunschweig) Sertifikat o stalnosti svojstava 0761-CPR-0731		
9	Deklarisana svojstva		
	Bitne karakteristike	AVCP sistemi	Svojstvo
			Usklađena tehnička specifikacija
	BR1: Mehanička otpornost i stabilnost.		
	BR2: Sigurnost u slučaju požara:		
	Reakcija na požar:	1	B-s1, d0
	Otpornost na požar:	1	Ova karakteristika zavisi od ispitanih sistema. Performanse proizvoda u svakom ispitanih tipu konstrukcije dokazane su od strane proizvođača u zavisnosti od predviđene upotrebe opisane u odeljku 3.1 i ova deklaracija o performansama se daje kao dokaz. Klase performansi su specifikovane i objašnjene u klasifikacionom izveštaju u skladu sa primenljivim delom EN 13501.
	BR3: Higijena, zdravlje i okolina:		
	Propustljivost vazduha:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)
	Vodonepropustljivost:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)
	Oslobađanje opasnih materija:	-	Deklaracija (predata Telu za tehničko odobrenje)
	BR4: Bezbednost i dostupnost pri upotrebi:		
	Mehanička otpornost i stabilnost:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)
	Otpornost na udare / pomeranje:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)

ETA 18/0199
EAD 350005-00-1104

ETA 18/0199
EAD 350005-00-1104

Athezija:		NPD (bez utvrđenog svojstva)	
BR5: Zaštita od buke:			
Zvučna izolacija:		NPD (bez utvrđenog svojstva)	
BR6: Ušteda energije i očuvanje toplote:			
Toplotna provodljivost:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)	
Faktor otpora difuziji vodene pare:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)	
Trajnost:			
Osnovna procena trajnosti:		Performanse proizvoda pri njegovoj primeni, klasa X prema EOTA TR024, u skladu sa EAD 350005-00-1104.	ETA 18/0199 EAD 350005-00-1104

Svojstva proizvoda identifikovanog u tačkama 1 i 2 su u skladu sa objavljenim svojstvima u tački 9.

Ova Deklaracija o svojstvima izdaje se uz isključivu odgovornost proizvođača navedenog u tački 4.

Čitalac ovog dokumenta se poziva da poseti web stranicu www.promat-ce.eu da pogleda najnoviju verziju ove Deklaracije o svojstvima.

List sa informacijama o proizvodu na bazi sigurnosno tehničkog lista u skladu s VO (EG) 1907/2006 / GHS-VO (EG) 1272/2008 za PROMASEAL®-LX je dostupan na zahtev.

Potpisano za i u ime proizvođača:

Ime: Bettina Rothböck
Funkcija: Product Manager Fire Stopping

Linz, 8/29/2018

Potpis: