

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A kibocsátás dátuma: 8/29/2018

Felváltja a következőt: No 0761-CPR-13/0286-2015/7, kiadvány: 7/23/2015

No. 0761-CPR-18/0198-2018/8

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja: PROMASEAL®-PL		
2	Típus és sorozatszám: a termék csomagolásán jelölve		
3	<p>Rendeltetés az ETA-18/0198 alapján:</p> <p>3.1 - PROMASEAL®-PL hő hatására duzzadó tömítés, amely nyomással duzzad eredeti térfogatának többszörösére és stabil szigetelő habot képez. Elsősorban a tűz és a füst terjedésének megakadályozására használják tűzgátló ajtóknban, revíziós nyílásokban, üvegezett szerkezetekben,</p> <p>3.2 - A termék alkalmazása:</p> <ul style="list-style-type: none"> - beltéri használat: < 85% relatív páratartalom, kivéve 0°C alatt, eső és UV-sugárzás hatásának nem tehető ki (TR 024:2009, Z₂ típus); - beltéri használat: ≥ 85% relatív páratartalom, kivéve 0°C alatt, eső és UV-sugárzás hatásának nem tehető ki (TR 024:2009, Z₁ típus); - használata 0°C alatt, eső és UV-sugárzás hatásának nem tehető ki (TR 024:2009, Y₂ típus); - használata 0°C alatt, UV-sugárzás érheti, de eső hatásának nem tehető ki (TR 024:2009, Y₁ típus); - használata időjárás hatásainak kitéve (TR 024:2009, X típus). 		
4	<p>A gyártó neve és értesítési címe:</p> <p style="text-align: center;">Etex Building Performance NV Bormstraat 24 B-2380 Tisselt Belgium üzem:11 www.etexgroup.com</p>		
5	Meghatalmazott képviselő: nem releváns.		
6	A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer(ek) (AVCP): lásd a 9. pont alatti táblázatot.		
7	A termék harmonizált szabvány (hEN) által nem szabályozott.		
8	<p>A teljesítménynyilatkozat olyan építési termékre vonatkozik, amelyre Európai Műszaki Értékelést (ETA) adtak ki.</p> <p>Az Österreichische Institut für Bautechnik (OIB) adta ki a termék ETA-18/0198 sz. Európai Műszaki Értékelését az EAD 350005-00-1104 alapján.</p> <p style="text-align: center;">Bejelentett terméktanúsító szervezet: No. 0761 (MPA Braunschweig) Tanúsítvány a teljesítmény állandóságáról 0761 - CPR - 0730</p>		
9	A nyilatkozat szerinti teljesítmény		
	Alapvető jellemzők	AVCP rendszerek	Teljesítmény
			Harmonizált műszaki előírások
	BR1: Mechanikai ellenállás és stabilitás.		
	BR2: Tűzbiztonság:		
	Tűzvédelmi osztály:	1	B-s1, d0
	Tűzállóság:	1	Ez a jellemző a vizsgált szerkezet függvénye. A gyártó igazolja a termék teljesítményét minden egyes vizsgált szerkezet típusban a 3.1. szakaszban felsorolt rendeltetési területeken és ez a teljesítménynyilatkozat igazolásként szolgál. A teljesítményjellemzőket az EN 13501 megfelelő része szerint kiállított osztályozási jelentés tartalmazza és magyarázza.
	BR3: Higiénia, egészség- és környezetvédelem:		
	Légáteresztés:	-	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)
	Vízzárság:	-	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)
	Veszélyes anyagok kibocsátása:	-	Nyilatkozat (a műszaki értékelő szervezetnek benyújtva)
			ETA 18/0198 EAD 350005-00-1104
			ETA 18/0198 EAD 350005-00-1104

BR4: Használati biztonság:			
Mechanikai ellenállás és stabilitás:		NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	
Ellenállás ütéssel, mozgással szemben:	-	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	
Tapadás:		NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	
BR5: Zaj elleni védelem:			
Léghanggátlás:		NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	
BR6: Energiatakarékosság és hővédelem:			
Hővezető-képesség:	-	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	
Páraáteresztő-képesség (páradiffúziós tényező):	-	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	
Tartósság:			
Általános tartóssági értékelés:		A termék használati kategóriája az EOTA TR024 és az EAD 350005-00-1104 szerint: X típus.	ETA 18/0198 EAD 350005-00-1104

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A teljesítménynyilatkozat legújabb változata megtalálható a "www.promat-ce.eu" weboldalon.

A PROMASEAL®-PL műszaki adatlapja az 1907/2006/EK / GHS-VO (EG) 1272/2008 rendelet szerint kiállított biztonsági adatlap alapján igényelhető.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Név: Bettina Rothböck
Beosztás: Product Manager Fire Stopping

Linz, 8/29/2018

Aláírás: