

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

Datum izdavanja: 04/09/2024

Zamenjuje: 0749-CPR-20/0932-2021/1 od: 04/02/2021

No. 0749-CPR-20/0932-2024/1

1	Jedinstveni identifikacioni kod tipa proizvoda: PROMATECT®-100X (*): kao što je navedeno na zadnjoj strani svake ploče za zaštitu od požara.		
2	Predviđene upotrebe kao što je navedeno u ETA 20/0932: 2.1 PROMATECT®-100X je proizvod za zaštitu od požara i njegova predviđena upotreba je zaštita građevinskih elemenata od požara ili upotreba u građevinskim sklopovima koji su navedeni u nastavku: Tip 1. Horizontalna zaštitna membrana, uključujući i spuštene plafone u skladu sa EN 1364, Tip 2. Vertikalna zaštitna membrana, Tip 3. Noseći betonski elementi, Tip 4. Noseći čelični elementi, Tip 5. Noseći ravni kompozitni elementi od betona i profilisanog lima, Tip 6. Noseći šuplji čelični stubovi ispunjeni betonom, Tip 7. Noseći drveni elementi, Tip 8. Sklopovi za sprečavanje širenja požara bez zahteva za nosivošću, Tip 9. Sklopovi tehničkih instalacija u zgradama, Tip 10. Upotrebe za zaštitu od požara koje nisu pokrivena tipovima 1-9. 2.2. PROMATECT®-100X je proizvod za zaštitu od požara sa sledećim predviđenim upotrebama: unutrašnja upotreba (EAD 350142-00-1106 tip Z ₂), unutrašnja i poluizložena upotreba (EAD 350142-00-1106 tip Y).		
3	Naziv i kontakt adresa proizvođača: Etex Building Performance N.V. Bormstraat 24 B-2830 Tiselt Belgium Fabrika: 07, 10 and 25 www.promat.com		
4	Ovlašćeni zastupnik: nije primenljivo.		
5	Sistem ili sistemi ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi (AVCP): videti tabelu u odeljku 7.		
6a	Građevinski proizvod nije pokriven harmonizovanim standardom (hEN).		
6b	Deklaracija o performansama se odnosi na građevinski proizvod za koji je izdata Evropska tehnička ocena. Za proizvod za zaštitu od požara PROMATECT®-100X ETA je izdata od strane UBAtc, Belgium s brojem ETA 20/0932 Ova ETA je izdata u skladu sa EAD 350142-00-1106. Imenovano telo za sertifikaciju proizvoda: Br. 0749 Sertifikat o stalnosti performansi: 0749-CPR-BC1-240-66-20/0932-07, 0749-CPR-BC1-240-66-20/0932-10, 0749-CPR-BC1-240-66-20/0932-25		
7	Deklarisane performanse		
	Bitne karakteristike	Sistemi ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi	Performansa
			Harmonizovana tehnička specifikacija
Osnovni zahtev za objekte 1: Mehanička otpornost i stabilnost: nije primenljivo.			
Osnovni zahtev za objekte 2: Bezbednost u slučaju požara:			
Reakcija na požar:	1	A1.	EAD 350142-00-1106
Otpornost na požar:	1	Ova karakteristika zavisi od ispitnog sklopa. Performansa proizvoda u svakom od ispitanih sklopova dokazana je i dostavljena od strane proizvođača u skladu sa predviđenom upotrebom iz tačke 2.1 ove Deklaracije o performansama i navedeno u ETA 20/0932. Klase performansi su utvrđene i deklarirane u klasifikacionom dokumentu u skladu primenljivim delom EN 13501.	
Osnovni zahtev za objekte 3: Higijena, zdravlje i životna sredina:			
Vodonepropustljivost:	-	NPD (performansa nije utvrđena).	EAD 350142-00-
Ispuštanje opasnih supstanci:	-	Deklaracija	

Ispuštanje formaldehida:	-	Nema komponenti koje sadrže formaldehid.	1106
Osnovni zahtev za objekte 4: Bezbednost i pristupačnost prilikom upotrebe:			
Čvrstoća na savijanje:	1	Čvrstoća na savijanje $\geq 2,5$ Mpa ⁽¹⁾ .	EAD 350142-00-1106
Dimenzionalna stabilnost:	1	Dimenzionalno stabilno.	
Otpornost na udar i ekscentrično opterećenje:	-	NPD (performansa nije utvrđena).	
Osnovni zahtev za objekte 5: Zaštita od buke:			
Performansa apsorpcije zvuka:	-	NPD (performansa nije utvrđena).	EAD 350142-00-1106
Osnovni zahtev za objekte 6: Ušteda energije i zadržavanje toplote:			
Koeficijent toplotne provodljivosti:	-	NPD (performansa nije utvrđena).	EAD 350142-00-1106
Faktor otpora difuziji vodene pare:	-	NPD (performansa nije utvrđena).	
Trajnost:			
Otpornost na propadanje prouzrokovano vodom:	-	NPD (performansa nije utvrđena).	EAD 350142-00-1106
Otpornost na kvašenje/sušenje:	-	NPD (performansa nije utvrđena).	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje: (EAD 350142-00-1106 - Annex D)	1	Prošlo.	
Otpornost na toplotu/kišu:	-	NPD (performansa nije utvrđena).	
Osnovna ocena trajnosti:		Performanse proizvoda potvrđuju radni vek od najmanje 25 godina za predviđenu upotrebu Z ₂ (unutrašnja upotreba), Y (unutrašnje i poluizložene).	
Osnovni zahtev za objekte 7: Održivo korišćenje prirodnih resursa:			
		NPA (Performansa nije ocenjena)	
8	Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili posebna tehnička dokumentacija.		
		Nije primenljivo (članovi 36 i 38 CPR)	
⁽¹⁾ 95% nivo pouzdanosti.			

Performanse proizvoda identifikovanog u tački 1 su u saglasnosti sa deklarisanim performansama u tački 7.

Ova deklaracija o performansama je izdata u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore identifikovanog proizvođača.

Čitalac ovog dokumenta se poziva da poseti web stranicu "www.promat-ce.eu" da pogleda najnoviju verziju ove DOP.

Bezbednosni list (SDS) za PROMATECT®-100X dostupan je na zahtev.

Potpisano za i u ime proizvođača:

Ime: Valentin Gruber
Funkcija: International Certification Manager

Tisselt, 04/09/2024.

Potpis: