

**Zabezpieczenie ogniochronne stropów
drewnianych płytami PROMAXON Typ A i
PROMATECT-H**

**Krajowa deklaracja właściwości
użytkowych**

Nr KDWU-43



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR KDWU-43

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń stropów drewnianych płytami PROMAXON Typ A i PROMATECT-H**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **zabezpieczenia ogniochronne stropów drewnianych płytami PROMAXON Typ A i PROMATECT-H**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych stropów drewnianych wewnątrz budynków w przypadku oddziaływań pożaru standardowego płytami PROMAXON Typ A i PROMATECT-H**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Promat Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o., ul. Przeclawska 8, 03-879 Warszawa, www.promatop.pl
miejsce produkcji:
Promat Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o., ul. Przeclawska 8, 03-879 Warszawa
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 1

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2018/0418 wydanie 2**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Instytut Techniki Budowlanej, nr akredytacji: AC 020,

Krajowy Certyfikat Stałości właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2654/W

**Zabezpieczenie ogniochronne stropów
drewnianych płytami PROMAXON Typ A i
PROMATECT-H**

**Krajowa deklaracja właściwości
użytkowych**

Nr KDWU-43



8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Klasa odporności ogniowej: - zabezpieczenie o grubości uzależnionej od konstrukcji stropu drewnianego	REI30, REI60, REI 120	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Elżbieta Mazur – Dyrektor Techniczny

Promat
Techniczna Ochrona Przeciwopozarowa Sp. z o.o.
ul. Przeclawska 8, 03-879 Warszawa
Dyrektor Techniczny
Elżbieta Mazur
mgr inż. Elżbieta Mazur

Warszawa, 13.02.2020

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych w formacie pdf jest dostępna na stronie internetowej Promat Techniczna Ochrona Przeciwopozarowa Sp. z o.o.

uwaga:	Wydanie drugie
--------	----------------



Instytut Techniki
Budowlanej

Promat

Promat Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o.
ul. Przeclawska 8, 03-879

www.promatop.pl

18

Nr KDWU: 43

ITB-KOT-2018/0418 wydanie 2

Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń stropów
drewnianych płytami PROMAXON Typ A i PROMATECT-H

Jednostka certyfikująca: ITB AC020

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2654/W

Klasa odporności ogniowej:

- zabezpieczenie o grubości uzależnionej od konstrukcji stropu drewnianego – REI30, REI60, REI120

