Promat

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Data di rilascio: 9/3/2019
sostituisce: Nr. --- - CPR aaaa/# di mm/gg/aaaa

No. 0761-CPR-19/0215-2019/9

1 **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:** **PROMASTOP®-FC MD**

2 **Numero di tipo o serie:** Come indicato sull'imballaggio del prodotto

3 **Usi previsti** Come indicato nell' ETA-19/0215:
3.1 - PROMASTOP®-FC MD è un collare antincendio multidiametro da tagliare a misura con una speciale guarnizione intumescente e una cover in acciaio inossidabile per tubi combustibili passanti pareti e solai resistenti al fuoco.
3.2 - Il prodotto è destinato a:
- condizioni interne con umidità <85% UR, escluse temperature inferiori a 0°C, senza l'esposizione alla pioggia e ai raggi UV (TR 024:2009, tipo Z_2);
- condizioni interne con umidità ≥85% UR, escluse temperature inferiori a 0°C, senza l'esposizione alla pioggia e ai raggi UV (TR 024:2009, tipo Z_1);
- temperature inferiori a 0°C, ma senza l'esposizione alla pioggia o UV (TR 024:2009, tipo Y_2);
- temperature inferiori a 0°C, con l'esposizione ai raggi UV, ma non l'esposizione a pioggia (TR 024:2009, tipo Y_1);
- uso in tutte le condizioni climatiche (TR 024:2009, tipo X).

4 **Nome e indirizzo del produttore:**
Etex Building Performance NV
Bormstraat 24
B-2380 Tisselt
Belgium
Manifattura: 21
www.etexgroup.com

5 **Rappresentante autorizzato:** non applicabile.

6 **Sistema o sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP):** vedi tabella nella sezione 9.

7 **Il prodotto da costruzione non è coperto da una normativa standard armonizzata.**

8 **La dichiarazione di prestazione riguarda un prodotto da costruzione per il quale una valutazione tecnica europea è stata rilasciata.**
Per questo prodotto Österreichische Institut für Bautechnik (OIB) (OIB, Austria) ha rilasciato un ETA con N° ETA-19/0215
basato su EAD 350454-00-1104.

Ente notificato di certificazione del prodotto: No. 0761 (MPA Braunschweig)
Certificato di Costanza della Prestazione
0761 - CPR - 0799

9 **Prestazione dichiarata**

Caratteristiche essenziali	VVCP sistemi	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
RB1: Resistenza meccanica e stabilità.			
RB2: Sicurezza in caso di incendio:			
Reazione al fuoco:	1	E	ETA-19/0215 EAD 350454-00-1104
Resistenza al fuoco:	1	Questa caratteristica dipende dal sistema provato. Le prestazioni del prodotto in ciascun tipo di costruzione provata sono dimostrate dal produttore in base all'uso previsto, come descritto nella sezione 3.1. e questa dichiarazione di prestazione è fornita come prova. Le classi di prestazione sono specificate e spiegate in un rapporto di classificazione sulla base alla parte applicabile della norma EN 13501.	
RB3: Igiene, salute e ambiente:			
Impermeabilità all'aria:	-	NPD (nessuna prestazione determinata)	ETA-19/0215 EAD 350454-00-1104
Impermeabilità all'acqua:	-	NPD (nessuna prestazione determinata)	
Rilascio di sostanze pericolose:	-	Dichiarazione (depositata presso l'Organismi de Benestare Technico)	
RB4: Sicurezza e accessibilità nell'uso:			