

# IZJAVA O SVOJSTVIMA

Datum izdanja: 3/22/2022

Zamjenjuje: br. --- - CPR --/--- - gggg/br. od: mm/dd/yyyy

**No. 0761-CPR-22/0028-2022/3**

1	<b>Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda: PROMASTOP®-FB</b>		
2	<b>Vrsta i brojevi šarže:</b> kako je navedeno na pakiranju proizvoda		
3	<p><b>Predviđena područja primjene</b> kako je navedeno u ETA-22/0028:</p> <p>3.1 - PROMASTOP®-FB je predgotovljena trajno elastična protupožarna opeka za protupožarno brtvljenje gorivih i negorivih cijevi ( s gorivom izolacijom), kabele i snopove kabela u prodorima kroz zidove i stropne ploče.</p> <p>Proizvod je namijenjen za:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- upotrebu u zatvorenom prostoru vlažnosti &lt; 85% RH, isključujući temperature ispod 0°C, bez izlaganja kiši i UV zrakama (TR 024:2009, tip Z<sub>2</sub>)</li> <li>- upotrebu u zatvorenom prostoru vlažnosti ≥ 85% RH, isključujući temperature ispod 0°C, bez izlaganja kiši i UV zrakama (TR 024:2009, tip Z<sub>1</sub>);</li> </ul>		
4	<p><b>Naziv i kontakt adresa proizvođača:</b></p> <p style="text-align: center;">Etex Building Performance NV Bormstraat 24 B-2830 Tiselt Belgium Tvornica: 134 www.etexgroup.com</p>		
5	<b>Ovlašteni predstavnik:</b> nije primjenjivo.		
6	<b>Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava (AVCP):</b> vidjeti tablicu u točki 9.		
7	<b>Građevni proizvod nije pokriven usklađenom normom (hEN).</b>		
8	<p><b>Izjava o uspješnosti odnosi na građevinski proizvod za koji Europska tehnička procjena je izdala.</b> Österreichische Institut für Bautechnik (OIB) (OIB, Austrija) izdao je ETA ( Europsko tehničko dopuštenje) za ovaj proizvod, pod br. ETA-22/0028</p> <p style="text-align: center;">Prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda: No. 0761 (MPA Braunschweig) Potvrda o stalnosti svojstava 0761 - CPR - 1063</p>		
9	<b>Deklarirana svojstva</b>		
	<b>Bitne značajke</b>	<b>Sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava</b>	<b>Svojestvo</b>
			<b>Usklađena tehnička specifikacija</b>
	<b>Temeljni zahtjev 1: Mehanička otpornost i stabilnost:</b>		
	<b>Temeljni zahtjev 2: Sigurnost u slučaju požara:</b>		
	Reakcija na požar:	1	E
	Otpornost na požar:	1	Ova značajka ovisi o ispitanom sklopu. Svojestvo proizvoda u svakom od ispitanih sklopova dokazuje i dostavlja proizvođač u skladu s namjeravanom upotrebom pod točkom 3.1 ove Izjave o svojstvima. Razredi svojstava utvrđeni sui objavljeni u dokumentu o klasifikaciji u skladu s primjenjivim djelom norme EN 13501.
			ETA-22/0028 EAD 350454-00-1104
	<b>Temeljni zahtjev 3: Higijena, zdravlje i okoliš:</b>		
	Zrakonepropusnost:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)
	Vodonepropusnost:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)
	Ispuštanje opasnih tvari:	-	Izjava (predana Tijelu za tehničko dopuštenje).
			ETA-22/0028 EAD 350454-00-1104
	<b>Temeljni zahtjev 4: Sigurnost i dostupnost kod primjene:</b>		
	Mehanička otpornost i stabilnost:		NPD (bez utvrđenog svojstva)
	Otpornost na udarce i pomak:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)
			ETA-22/0028 EAD 350454-00-1104

Prijava:		NPD (bez utvrđenog svojstva)	
<b>Temeljni zahtjev 5: Zaštita od buke:</b>			
Izolacija od zračnog zvuka:		NPD (bez utvrđenog svojstva)	ETA-22/0028 EAD 350454-00-1104
<b>Temeljni zahtjev 6: Ušteda energije i očuvanje topline:</b>			
Toplinska vodljivost:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)	ETA-22/0028 EAD 350454-00-1104
Paropropusnost (koeficijent propusnosti)::	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)	
<b>Trajnost:</b>			
Osnovna procjena trajnosti:		U skladu s deklariranom upotrebom, klasa Z <sub>1</sub> , Z <sub>2</sub> prema EOTA TR24 i u skladnosti s EAD 350454-00-1104	ETA-22/0028 EAD 350454-00-1104

Svojstva proizvoda navedenog u točkama 1 i 2 sukladna su objavljenim svojstvima u točki 9.

Ova Izjava o svojstvima izdaje se uz isključivu odgovornost proizvođača navedenog u točki 4.

Čitatelj ovog dokumenta pozvan je posjetiti web stranicu [www.promat-ce.eu](http://www.promat-ce.eu) za važeću verziju.

List s podacima o proizvodu na bazi Sigurnosno-tehničkog lista PROMASTOP®-FB raspoloživ je na zahtjev (1907/2006/EG / GHS-VO (EG) 1272/2008).

Potpisano za i u ime proizvođača:

Ime: Ing. Matthias Wagner  
Funkcija: Approval Manager Fire Stopping

Linz, 6/21/2022

Potpis: