

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Datum izdanja: 05/07/2024

Zamjenjuje: br. 0749-CPR-06/0219-2018/1 br. od: 25/06/2018

No. 0749-CPR-06/0219-2024/1

1	Jedinstvena identifikacija (*) vrste proizvoda: PROMATECT®-100 (*):kako je navedeno na poledini svake protupožarne ploče		
2	Namjeravane upotrebe kako je navedeno u ETA 06/0219: 2.1 - PROMATECT®-100 je protupožarni proizvod, a njegova namjeravana upotreba je zaštiti građevne elemente od požara ili upotreba u građevnim sklopovima navedenima niže: Vrsta 1: Zaštita vodoravne membrane, uklj. spuštene stropove u skladu s normom EN 13964, Vrsta 2: Zaštita okomite membrane, Vrsta 3: Nosivi betonski elementi, Vrsta 4: Nosivi čelični elementi, Vrsta 5: Nosivi plošni kompozitni elementi od betona i profiliranog lima, Vrsta 6: Nosivi betonom ispunjeni šuplji čelični stupovi, Vrsta 7: Nosivi drveni elementi, Vrsta 8: Sklopovi za sprječavanje širenja požara, bez zahtjeva za nosivost, Vrsta 9: Sklopovi tehničkih instalacija u zgradama, Vrsta 10: Upotreba za zaštitu od požara koja nije pokrivena vrstama 1-9. 2.2 - PROMATECT®-100 je protupožarni proizvod sa sljedećim namjeravanim upotrebama: upotreba u zatvorenom prostoru (EAD 350142-00-1106vrsta Z2), unutarnja i poluizložena uporaba (EAD 350142-00-1106 vrsta Y).		
3	Naziv i kontakt adresa proizvođača: Etex Building Performance N.V. Bormstraat 24 B-2830 Tiselt Belgium Tvornica: 01 www.promat.com		
4	Ovlašteni predstavnik: nije primjenjivo.		
5	Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: vidjeti tablicu u točki 7.		
6a	Građevni proizvod nije pokriven usklađenom normom (hEN).		
6b	Izjava o svojstvima odnosi se na građevni proizvod za koji je izdano Europsku tehničku ocjenu. Za protupožarni proizvod PROMATECT®-100, Europsko tehničko ocjena izdalo je društvo UBAtc iz Belgium s brojem ETA 06/0219 Ovo Europsku tehničku ocjenu izdano je u skladu sa Smjernicama za Europsko tehničko ocjena EAD 350142-00-1106. Prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda: br. 0749 Certifikat o stalnosti svojstava: 0749-CPR-BC1-240-66-06/0219-01		
7	Objavljena svojstva		
	Bitne značajke	Sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava	Svojstvo
			Usklađena tehnička specifikacija
Temeljni zahtjev 1: Mehanička otpornost i stabilnost: nije primjenjivo.			
Temeljni zahtjev 2: Sigurnost u slučaju požara:			
Reakcija na požar:	1	A1.	EAD 350142-00-1106
Otpornost na požar:	1	Ova značajka ovisi o ispitanom sklopu. Učinkovitost proizvoda u svakom od testiranih sklopova demonstrira i osigurava proizvođač u skladu s predviđenom uporabom pod 2.1 ovog DoP-a i navedenom u ETA 06/0219. Razredi svojstava utvrđeni su i objavljeni u dokumentu o klasifikaciji u skladu s primjenjivim dijelom norme EN 13501.	
Temeljni zahtjev 3: Higijena, zdravlje i okoliš:			
Vodonepropusnost:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)	EAD 350142-00-1106
Ispuštanje opasnih tvari:	-	Izjava	
Ispuštanje formaldehida:	-	Bez komponenata koje sadrže formaldehid.	
Temeljni zahtjev 4: Sigurnost i dostupnost u upotrebi:			

Svojna čvrstoća:	1	Svojna čvrstoća $\geq 4,0$ MPa ⁽¹⁾ .	EAD 350142-00-1106
Dimenzijska stabilnost:	1	Dimenzijski stabilno.	
Otpornost na udar i ekscentrično opterećenje:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva).	
Temeljni zahtjev 5: Zaštita od buke:			
Svojstvo apsorpcije zvuka:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva).	EAD 350142-00-1106
Temeljni zahtjev 6: Ušteda energije i očuvanje topline:			
Koeficijent toplinske vodljivosti:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva).	EAD 350142-00-1106
Faktor otpora difuziji vodene pare:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva).	
Trajnost:			
Otpornost na propadanje uzrokovano vodom:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva).	EAD 350142-00-1106
Otpornost na kvašenje/sušenje:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva).	
Otpornost na smrzavanje/otapanje: (EAD 350142-00-1106 - Annex D)	1	Prošao.	
Otpornost na vrućinu/kišu:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva).	
Osnovna procjena trajnosti:		Svojstva proizvoda potvrđuju radni vijek od najmanje 25 godina za namjeravanu upotrebu Z2 (upotreba u zatvorenom prostoru), Y (upotreba na otvorenom u uvjetima djelomične izloženosti).	
Temeljni zahtjev 7: održivom uporabom prirodnih izvora:			
		NPA (bez procjene izvedbe)	
8	Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija		
		Nije primjenjivo (36. i 38. članak ZKP-a)	
⁽¹⁾ 95% stupanj pouzdanosti.			

Izvedba proizvoda identificiranog u točki 1 usklađena je s deklariranom izvedbom u točki 7.

Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Čitatelj ovog dokumenta pozvan je posjetiti web stranicu "www.promat-ce.eu" za najnoviju verziju ove Izjave o svojstvima.

Sigurnosno-tehnički list (STL) za PROMATECT®-100 raspoloživ je na zahtjev.

Potpisano za i u ime proizvođača:

Ime: Valentin Gruber
Funkcija: International Certification Manager

Tisselt, 05/07/2024.

Potpis: