

PRESTANDEDEKLARATION

Datum för utfärdande: 25/06/2018
Ersätter: 0749-CPR-06/0218-2013/1 av: 01/07/2013

No. 0749-CPR-06/0218-2018/1

1	Produkttypens unika identifierings kod (*): PROMATECT®-L500 (*): som anges på baksidan av varje skiva																								
2	Avsedda användningsområden som anges i ETA 06/0218: 2.1 - PROMATECT®-L500 är en brandskyddsprodukt som är ämnad att skydda olika material mot brand eller som specificeras nedan: Typ 1: Horisontellt membran skydd, inkl. undertak enl. EN 13964, Typ 2: Vertikalt membran skydd, Typ 3: Bärande betongkonstruktioner, Typ 4: Bärande stålkonstruktioner, Typ 5: Bärande sammansatta element av platt betong och profilerade skivor, Typ 6: Bärande betong fyllda ihåliga stålpelare, Typ 7: Bärande träkonstruktioner, Typ 8: icke bärande brandavskiljande konstruktioner, Typ 9: Inspektionsluckor till byggnader, Typ 10: Brandskyddande användningar som inte täcks av typ 1 - 9. 2.2 - Den brandskyddande PROMATECT®-L500 är avsedda för invändig användning (EAD 350142-00-1106 typ Z2), intern användning under hög luftfuktighet (ETAG 018-04 typ Z1).																								
3	Namn och adress till tillverkaren: Etex Building Performance N.V. Bormstraat 24 B-2830 Tiselt Belgium Plant: 01 www.promat.com																								
4	Tillverkarens representant: inte tillämplig.																								
5	Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda (AVCP): se tabell i avsnitt 7.																								
6a	Byggprodukten omfattas inte av en harmoniserad standard (hEN).																								
6b	Prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken ett europeiskt tekniskt bedömning har utfärdats. För den brandskyddande produkten PROMATECT®-L500, har UBAtc i Belgium utfärdat ETA nr.ETA 06/0218 Detta ETA utfärdas enligt EAD 350142-00-1106. Anmält produkt certifieringsorgan: No 0749 Intyg om kontinuitet för Performance: 0749-CPR-BC1-240-66-06/0218-01																								
7	Angivna prestanda																								
	Viktiga egenskaper	AVCP system	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prestanda</th> <th>Harmoniserade tekniska specifikationer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">BR1: Mekanisk beständighet och stabilitet: inte tillämplig.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">BR2: Säkerhet i händelse av brand:</td> </tr> <tr> <td>Reaktion vid brandpåverkan:</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Motstånd mot brand:</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> A1. Denna egenskap gäller på den testade konstruktionen. Utförandet av produkten i var och en av de testade enheterna levereras av tillverkaren i enlighet med den avsedda användningen sub 2.1 i denna DoP. De klasser av prestanda fastställs och förklaras i en klassificering dokument i enlighet med den tillämpliga delen av EN 13501. </td> </tr> <tr> <td colspan="2">BR3: Hygien, hälsa och miljö:</td> </tr> <tr> <td>Vatten ogenomtränglighet:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utsläpp av farliga ämnen:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> NPd (ingen prestanda fastställd). Deklaration. </td> </tr> <tr> <td colspan="2">EAD 350142-00-1106</td> </tr> </tbody> </table>	Prestanda	Harmoniserade tekniska specifikationer	BR1: Mekanisk beständighet och stabilitet: inte tillämplig.		BR2: Säkerhet i händelse av brand:		Reaktion vid brandpåverkan:	1	Motstånd mot brand:	1	A1. Denna egenskap gäller på den testade konstruktionen. Utförandet av produkten i var och en av de testade enheterna levereras av tillverkaren i enlighet med den avsedda användningen sub 2.1 i denna DoP. De klasser av prestanda fastställs och förklaras i en klassificering dokument i enlighet med den tillämpliga delen av EN 13501.		BR3: Hygien, hälsa och miljö:		Vatten ogenomtränglighet:	-	Utsläpp av farliga ämnen:	-	NPd (ingen prestanda fastställd). Deklaration.		EAD 350142-00-1106	
Prestanda	Harmoniserade tekniska specifikationer																								
BR1: Mekanisk beständighet och stabilitet: inte tillämplig.																									
BR2: Säkerhet i händelse av brand:																									
Reaktion vid brandpåverkan:	1																								
Motstånd mot brand:	1																								
A1. Denna egenskap gäller på den testade konstruktionen. Utförandet av produkten i var och en av de testade enheterna levereras av tillverkaren i enlighet med den avsedda användningen sub 2.1 i denna DoP. De klasser av prestanda fastställs och förklaras i en klassificering dokument i enlighet med den tillämpliga delen av EN 13501.																									
BR3: Hygien, hälsa och miljö:																									
Vatten ogenomtränglighet:	-																								
Utsläpp av farliga ämnen:	-																								
NPd (ingen prestanda fastställd). Deklaration.																									
EAD 350142-00-1106																									

Frisättning av formaldehyd:	-	Innehåller inte komponenter av formaldehyd.	
BR4: Säkerhet och tillgänglighet vid användning:			
Böjhållfasthet:	1	MOR ≥ 1,7 Mpa ⁽¹⁾ .	EAD 350142-00-1106
Dimensionsstabilitet:	1	Dimensionellt stabil.	
Slagtålighet och excentrisk last:	-	NPD (ingen prestanda fastställd).	
BR5: Skydd mot buller:			
Ljudabsorptions prestanda:	-	NPD (ingen prestanda fastställd).	EAD 350142-00-1106
BR6: Energi och värmeisolering:			
Termisk konduktivitet:	-	NPD (ingen prestanda fastställd).	EAD 350142-00-1106
Ånggenomsläpplighet (transmissionskoefficienten):	-	NPD (ingen prestanda fastställd).	
Hållbarhet:			
Resistens mot skador från vatten:	1	Godkänd.	EAD 350142-00-1106
Resistens mot väta / torka:	1	Godkänd.	
Resistens mot frost / tö: (EAD 350142-00-1106 - Annex D)	-	NPD (ingen prestanda fastställd).	
Resistens mot värme / regn:	-	NPD (ingen prestanda fastställd).	
Grundläggande hållbarhets bedömning:		Produkt föreställningar bekräftar ett arbetsliv på minst 25 år för den avsedda användningen Z ₂ (internt bruk), Z ₁ (intern användning i förhållanden med hög luftfuktighet).	
BR7: hållbar användning av naturresurser			
		NPA (ingen prestanda fastställd)	
8	Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation		
		Inte tillämplig (art. 36, 38 i CPR)	
(1) 95% säkerhet.			

Prestanda för produkten som identifieras i punkt 1 är i överensstämmelse med de deklarerade prestanda i punkt 7.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Läsaren av detta dokument uppmanas att kontrollera på hemsidan "www.promat-ce.eu" den senaste versionen av denna DoP.


Den säkerhetsinformation för PROMATECT®-L500 finns tillgänglig på begäran.

Undertecknat för tillverkaren och på uppdrag av:

Namn: Valentin Gruber
Tjänst: International Certification Manager

Tisselt, 29/11/2024.

Underskrift:



Den engelska versionen av denna DoP godkändes ursprungligen den **25/06/2018**, vilket är när denna DoP officiellt trädde i kraft.